



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51732 / 20.08.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Camilo Reyes/155 INT.1610  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion  
**Y51732**

Montevideo, 7 de septiembre de 2018

### CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA Y51732**

GRUPO: **310**

OBJETO: **ACONDICIONAMIENTO PLUVIAL DE CUBIERTA DE PATIO DE FIJACIÓN - RINCÓN DEL BONETE**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

#### **A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**1.A.) RUBRO 3 DEL CUADRO B DEL PUNTO II.2.3. CUADROS DE COTIZACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES:**

#### **DONDE DICE:**

UNIDAD: m

CANTIDAD: 162

#### **DEBE DECIR:**

UNIDAD: unidad

CANTIDAD: 14

#### **B) ADICIONAR AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**1.B.) PUNTO III.2.3. RUBRO 3.- BAJADAS PLUVIALES PP Ø160 DEL CAPÍTULO III DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES:**

El rubro incluye el corrimiento de artefactos eléctricos que



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

obstaculicen el recorrido de la tubería.

### 2.B.) PUNTO III.2.6. RUBRO 6.- PROTECCIÓN DE HORMIGÓN Y CABEZALES DEL CAPÍTULO III DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES:

Se deberá instalar la tubería siguiendo lo especificado en el Pliego. Se aclara que la "cama" de tosca cemento consiste en un apoyo uniforme para la tubería (en todo su recorrido) de tosca cemento de 15 cm de espesor y hasta la mitad de la tubería. Posteriormente se rellenará con tosca compactada hasta el nivel de la protección de hormigón.

Saludamos atentamente,

  
**IRENE RODRÍGUEZ**  
JEFA CONTRATACIONES  
SUB GCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES