



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51762 / 11.09.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Rocío M. Farías/155 INT.1612  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion  
**Y51762**

Montevideo, 01 de octubre de 2018.

### CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**  
GRUPO: **320**  
OBJETO: **OBRA GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

#### **A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES**

##### **A.1) INCORPORAR AL RUBRO 10.15.1 CABLEADO DE RED:**

Para la acometida de antel se deberá de tender un caño corrugado de 32mm. desde la verada hasta la sala de racks ubicada en el subsuelo, el caño podrá ir por piso o por cielorraso.  
El garaje se encuentra pegado a la pared exterior donde ese encuentran los baños, la escalera y cocina

##### **A.2) INCORPORAR AL RUBRO 6.- ABERTURAS:**

Para todas las ventanas exteriores a cotizar, la cámara de aire será de 6mm de espesor. Ver Planos 5530 y 5531

#### **B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**PREGUNTA 1:** Respecto a las cajas de piso y las torretas que se solicitan en la memoria en el punto III.2.10.15.3. RUBRO 10.15.3- Torretas y cajas de piso del Pliego de Condiciones, se pide que ambos elementos sean en aluminio fundido. Se aceptaría una solución en chapa decapada pintada o galvanizada?

**RESPUESTA 1:** Las torretas y caja de piso cotizadas deberán ser de aluminio fundido, según lo solicitado en el pliego.



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

**PREGUNTA 2:** Respecto al material de las tapas de registro que se marcan en planos sobre los recorridos de las bandejas metálicas y acorde al tamaño del ducto. Se considera que el registro es una caja de piso de las medidas marcadas en los detalles constructivos de la torreta y con una tapa de mayor tamaño? O dicho registro será de medidas acorde al ducto? Se aceptarían registros metálicos en chapa símil las bandejas?

**RESPUESTA 2:** Se considera que cada registro es una caja de piso de las medidas marcadas en el plano PA-5552. La tapa en cada registro podrá ser de chapa galvanizada, pintada del mismo color que el piso que se coloque. No se aceptarían registros metálicos en chapa símil a las bandejas.

**PREGUNTA 3:** Informar por dónde ingresa la acometida de Antel y un plano donde se indique la ubicación del garaje del servicio médico para metrar la canalización de la acometida.

**RESPUESTA 3:** Se responde mediante el Literal A1) de la presente Circular.

**PREGUNTA 4:** Respecto a la Carpintería madera, el revestimiento de Cedro, es melamínico imitación cedro, o es un enchapado natural lustrado?

**RESPUESTA 4:** El revestimiento de madera es como se indica en los planos PA-5525, PA-5526 Y PA-5528. Aglomerado enchapado en cedro espesor 19mm.

**PREGUNTA 5:** Respecto a la Carpintería de Aluminio, los DVH que se debe cotizar no esta clara la composición, menciona de 6mm, 8mm, 10mm, eso sería la cámara de aire?, que espesores llevarían los vidrios?.

**RESPUESTA 5:** El espesor de los vidrios de los DVH varían de acuerdo al tamaño de la abertura, según los planos PA-5530 y PA-5531. En cuanto a la cámara de aire, se responde mediante el Literal A2) de la presente Circular.

**PREGUNTA 6:** En cuanto a la Madera, se consulta si las puertas y revestimientos serán en cedro, ya sea imitación o natural. El mueble del baño damas PA, será en gris grafito como dice la memoria y planilla? La puerta C09, que es la que esta en subsuelo en el sector de la escalera, sera en melaminico blanco?.



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

**RESPUESTA 6:** Las puertas serán según la descripción del plano PA-5523 y PA-5524. Los revestimientos de madera serán según plano PA-5525 y PA-5526 Aglomerado enchapado en cedro espesor 19mm. El mueble del baño será según se indica en el plano PA-5529. La puerta C09 será según plano PA-5529.

Saludamos atentamente,