



| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UTILIZACIÓN EN |
|------|--|--|
| S-01 | Separador para doble conductor Sagebrusch (Ø 43.92mm) . Distancia de separación 450mm. | Vínculo entre equipos |
| D-01 | Derivación de dos conductores Dove (Ø 23.54mm) a un conductor Sagebrusch (Ø 43.92mm). Distancia de separación 450mm. | Derivación de barras y antenas a equipos |
| C-02 | Conector para aislador soporte a conductor doble Sagebrusch (Ø 43.92mm). Perforaciones Ø18 mm sobre circunferencia Ø125 mm. | Aislador Soporte |
| C-03 | Conector para transformador de tensión a conductor doble Sagebrusch (Ø 43.92mm) | Transformador de Tensión |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|--|-------|----------------|--|----------|--|
| | | | | | | | |
| Fecha | Modificaciones | | Fecha | Modificaciones | | Aprobado | |



GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTACIÓN CARDAL 500kV CONEXIÓN TT BARRAS (CORTE)

| | | | | | | | |
|------------|----------|------------|-----------|---------|--------|-----------|----|
| PROYECTADO | DIBUJADO | CONTROLADO | APROBADO | FECHA | ESCALA | PLANO | |
| G.Melogno | D.Nagy | G.Melogno | H.Perdomo | 11/2018 | 1:200 | CS-CR5-53 | A4 |