



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51347 / 21.09.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Alvaro Cajés/155 INT.1656  
Nuestro nº fax  
(598) 2204 0167

Nro de Licitacion  
**Y51347**

Montevideo, 11 de octubre de 2018

### CIRCULAR Nº 2

**PROCEDIMIENTO DE COMPRA:** LICITACION ABREVIADA Y51347

**GRUPO:** 140

**OBJETO:** Suministro de Transformadores de Potencia Monofásicos.-

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**PREGUNTA 1:** La norma incluida en el pliego de la licitación de referencia, corresponde a "NO-DOS-MA-4546 TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS UNIPOLARES Y BIPOLARES PARA DISTRIBUCIÓN EN BT TIPO POSTE" que en el primer párrafo del punto 3.17.-CUBA Y TAPA- dice "La parte activa de los transformadores estará contenida en una cuba cerrada en su parte superior por una tapa abulonada a la misma. No son aceptables métodos de cierre de la tapa mediante zunchos". Los transformadores monofásicos de 5 y 10 kVA entregados a UTE por nuestra empresa, son con tapa enzunchada sin que a la fecha hayamos tenido por parte de UTE ninguna notificación de problemas con este sistema de apriete. Solicitamos continuar con el método de cierre con zunchos para los transformadores monofásicos de 5 y 10 kVA.

**RESPUESTA 1:** Se confirma lo establecido en el Pliego de Condiciones. No son aceptables transformadores con cierre de tapa con zuncho.

Saludamos atentamente,