



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51759 / 28.09.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Guillermo Laborde/155 INT.1611  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion  
**Y51759**

Montevideo, 16 de octubre de 2018.

### CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA Y51759.**

GRUPO: **252**

OBJETO: **Adquisición de reactores seria 22kV, con núcleo de aire y sumergidos en aceite mineral.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1:

En caso de una empresa local que cotice en condición "Puerto Libre", puerto de Montevideo, el traslado y descarga de los equipos hasta destino final (UTE - Sede Norte) es de responsabilidad del Adjudicatario?

RESPUESTA 1:

Sí, es responsabilidad del adjudicatario.

PREGUNTA 2:

La recepción del equipo por parte de UTE (para liberar el pago) será después de realizado el FRA?

RESPUESTA 2:

Será después de realizado el FRA.

PREGUNTA 3:



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

El sitio para hacer el FRA es el puerto? O es el destino final?

RESPUESTA 3:

El sitio para hacer el FRA es el destino final.

PREGUNTA 4:

Tendremos que considerar un supervisor para realizar el ensayo de FRA en sitio?

RESPUESTA 4:

No es obligatorio, en caso de que el FRA pueda realizarse con el equipo de UTE. En caso contrario se deberá prever el supervisor y el equipo (igual al utilizado en fábrica).

El equipo de FRA con el que cuenta UTE es el M5400 del fabricante Doble.

Saludamos atentamente,

  
Cra. LILIANA COSENZA  
Jefe de Contrataciones  
Gcia. de Sector Compras