

Montevideo, 12 de Octubre 2018

LICITACION ABREVIADA K8A70400

OBJETO:

Antel llama a licitación para cotizar la realización de una Kitchenette en Edificio Guardería “Los Locos Bajitos” del Complejo Torre de las Telecomunicaciones de Antel, ubicado en la calle Paraguay 2003, en la localidad de Montevideo, indicado en planos y memorias.

ACLARACION 1°

1. Antel habilitará un local para acopio de materiales y herramientas.

2. Se sustituye Lámina L18 por L18A con información ampliatoria.

Respecto a la altura libre entre losa estructural y cielorraso, pase existente en muro de mampostería, corte esquemático y corrección de recorrido de desagüe desde bacha hasta columna de bajada.

3. Cielorraso:

Según se indica en Lámina L18A, el oferente deberá retirar cielorraso de los locales ubicados en planta baja, para facilitar la instalación de la cañería suspendida de desagüe, y posteriormente a estos trabajos se reconstruirá.

Esta tarea deberá de ser cotizada en la Planilla de Cotización, agregando un ítem.

Ítem: “3.3 – Retiro y posterior sustitución de cielorraso”

(Unidad: 5 m²).

4. Instalación Eléctrica:

Desde las llaves térmicas que Antel dejará en el tablero general, se deberá canalizar por piso con caño corrugado de diámetro mínimo 1”1/4, 2 líneas. Una línea será para la iluminación y la otra independiente será para los tomas. Dichas canalizaciones

llegará hasta una caja de registro que se deberá suministrar y colocar en tabique de yeso a construir, próximo al cambio de dirección

Los conductores a emplear deberán ser de cable superplástico de dimensiones mínimas $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$.

Cada uno de los tomacorrientes deberán tener llave de corte.

El tomacorriente que se ubicará contiguo al existente en la pared de mampostería deberá de colocarse en salto con el existente, y deberá de tener su llave de corte.