



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
W91577 / 11.10.2018
Persona de contacto/Tel.
Lizzet Gonzalez/155 INT.1704
Nuestro nº fax
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion
W91577

Montevideo, 06 de noviembre de 2018.-

CIRCULAR N° 2

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

*** ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1: para cumplir con la solicitud de 6 kw, en nuestro caso debemos proveer un total de 24 paneles de 250 wp cada uno.

RESPUESTA 1: Forma parte del diseño a presentar con la oferta la cantidad de paneles y la forma de conectarlos, a tales efectos les suministramos a los potenciales oferentes la hoja técnica del inversor ABB a utilizar.

PREGUNTA 2: De acuerdo a vuestra experiencia en el primer prototipo instalado: ¿Como se comporta el inversor instalado "on grid" con los generadores; ¿es posible la convivencia de ambos sistemas?

RESPUESTA 2: El prototipo instalado on-grid en la Antártida esta funcionando sin problemas.

PREGUNTA 3: En caso de que lo anterior no pueda lograrse, como se "cierra" la licitación?

RESPUESTA 3: Consideramos que no habrá problemas para instalar el piloto de 6kW en piso de acuerdo al pliego de Condiciones

Saludamos atentamente,

ANGELINA ALVINO
SUPERVISOR
COMPRAS DIRECTAS
DPTO. COMPRAS DIRECTAS Y URGENTES
GERENCIA S. COMPRAS Y CONTRATAS
Página 1 de 2