



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Petición / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51943 / 01.11.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Valeria Duque/155 INT.1704  
Nuestro nº fax  
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion  
**Y51943**

Montevideo, 19 de noviembre de 2018

### CIRCULAR N°2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA Y51943**

GRUPO: **531**

OBJETO: **SUMINISTRO EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO EN LA SECCIONAL 13 CERROS DE VERA, SALTO.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) PRORROGAR LA APERTURA DE OFERTAS PARA EL:**

26 de noviembre de 2018, a la hora 13:00

**B) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:**

B1) PARTE II - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III

III.2 RUBRADO

III.2.2. RUBRO 2.- RETIRO TECHO EXISTENTE Y CIELO RASO EXISTENTE

Se agrega el siguiente párrafo:

La cubierta será a un agua con la pendiente superior a la mínima requerida por el proveedor, y tendrá caída libre para el desagüe de pluviales.

La cubierta llevará pretilos quedando contenida en los muros y en el sector de la caída libre llevará un volado que se dimensionará de acuerdo a la normativa UNIT 50 -1984. (Acción de vientos sobre construcciones)

B2) PARTE II - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III

III.2 RUBRADO

III.2.4. RUBRO 4.- RELLENO Y PREPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA INSTALAR EL ISOPANEL



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Se agrega el siguiente párrafo:

Se van a tener que levantar por el cambio de pendiente, para cumplir con los mínimos exigidos por el proveedor y se pretende un acabado fino sin pintura. Se debe presupuestar en forma global en el rubro 4- Relleno y preparación de la estructura para instalar el isopanel.

### B3) PARTE II - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

#### CAPITULO III

#### III.2 RUBRADO

#### III.2.6. RUBRO 6.- COLOCACIÓN ISOPANEL O SIMILAR

Se agrega el siguiente párrafo:

El detalle de pretilas deberá presentarse y se cotizará en forma global en el rubro 6-Colocación de isopanel o similar. Se adjunta propuesta de pretilas que puede ser modificada pero asegurando los requisitos de sujeción del proveedor del cerramiento horizontal.

B4) Se agregan 2 Anexos.

### **C) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

#### PREGUNTA 1:

"La nueva cubierta llevara pretilas y quedara contenida en los muros del Edificio o se resolverá con volados y de cuántos cm?"

#### RESPUESTA 1:

Remitirse al literal B1) de la presente

#### PREGUNTA 2:

"En caso de resolver la misma contenida en el edificio, se solicita detalle de los pretilas y en que rubro los debemos cotizar, se puede establecer un metraje ficto en el Cuadro B?"

#### RESPUESTA 2:

Remitirse al literal B3) de la presente.

#### PREGUNTA 3:

"En caso de que la cubierta quede volada es necesario realizar una viga perimetral que puede ser en bloque U para fijar la cubierta, se solicita detalle y en que rubro cotizar estos trabajos"

#### RESPUESTA 3:

No corresponde.

#### PREGUNTA 4:

"Por el cambio de pendiente, los muros interiores seguramente se




## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

deban levantar, en que rubro se cotizan estos muros y revoques?, se puede establecer un metraje ficto en el Cuadro B? pues no contamos con planos de planta para evaluar estas cantidades ni cortes con las alturas"

RESPUESTA 4:

Remitirse al literal B2) de la presente.

Saludamos atentamente,

  
Cr. Nicolás Ferreira  
Especialista Compras y Contr.  
SubGcia Compras Y Contratac.  
Gcia. de Sector Compras