



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y51883 / 03.12.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Sergio Alonzo/155 INT.1623  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion  
**Y51883**

Montevideo, 13 de Diciembre de 2018

### CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **330**

OBJETO: CAMBIO DE ABERTURAS EN EDIFICIO EX. IMPO MONTEVIDEO

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**ANTE CONSULTAS EFECTUADAS POR POSIBLES OFERENTES SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

En referencia al CAPITULO III PARTE II - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del Pliego de Condiciones Particulares:

#### **En el rubro III.2.2. RUBRO 2. - RETIRO DE ABERTURAS**

Para los trabajos sobre las ventanas A1 y A2 se procederá de la siguiente manera:

Se trará de a 1 módulo de ventanas (1 módulo serían 3 A1 + 3 A2). En el interior de las aberturas A1 y A2 se deberá realizar un cerramiento de nylon de piso a techo, que cubra todo el sector de trabajo, hasta la altura que se vaya a trabajar, cerrado con nylon en todas las caras laterales y el techo.

En el piso se deberá proteger con cartón corrugado y encima del mismo con chapones fenólicos sobre los que podrán apoyar los andamios correspondientes o elementos a usar.

En el lado exterior se deberá proteger las unidades exteriores que se encuentren a nivel de piso con algún cerramiento que no impida su correcto funcionamiento y que resista la caída de escombros durante las tareas.

Además se protegerá la bandeja porta cable exterior que pasa por debajo de las aberturas con algún cerramiento que resista la caída



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

de escombros durante las tareas.

Para los trabajos sobre las ventanas A3 se procederá de la siguiente manera:

Del lado interior se trabajará en una abertura a la vez.

Se realizará un cerramiento de nylon con las mismas características al que se utilizará para las aberturas A1 y A2.

En el piso se deberá proteger con cartón corrugado y encima del mismo con chapones fenólicos sobre los que podrán apoyar los andamios correspondientes o elementos a usar.

### **En el rubro III.2.4.1 - RUBRO 4.1 Reparación de revoques exteriores.**

En los antepechos de las ventanas A1 del lado interior se terminarán con una pieza de granito color Giallo Antico de 2 cm de espesor, de igual largo y ancho al existente, con bordes redondeados.

El retiro y disposición final de los antepechos existentes será de cargo de la empresa.

En el exterior el antepecho se retirarán las baldosas existentes y se realizará la impermeabilización del antepecho con Arena y Portland con hidrófugo 3x1.

Sobre la misma se terminará con revoque grueso y fino con inclinación hacia el exterior.

Luego se pintará todo el antepecho y mocheta exterior con pintura impermeabilizante acrílico tipo Incafrent antialgas o similar, con color similar al existente.

Saludamos atentamente,