



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51883 / 03.12.2018
Persona de contacto/Tel.
Sergio Alonzo/155 INT.1623
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y51883

Montevideo, 18 de Diciembre de 2018

CIRCULAR N° 3

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **330**

OBJETO: **CAMBIO DE ABERTURAS EN EDIFICIO EX. IMPO - MONTEVIDEO**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto, **ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE, REALIZAR LA SIGUIENTE ACLARACION AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1: Referido a la Abertura A3. No es viable utilizar el tamaño de perfilera en los divisores que se solicita ya que al ser con DVH las aberturas, los divisores y perfiles son mas anchos que 2,4 o 4,5 cms. ¿?

RESPUESTA 1: Las cotas especificadas en los perfiles son aproximadas; se harán del menor tamaño que sea técnicamente correcto, debiendo respetar las cotas de los vanos de las aberturas.

Saludamos atentamente,