



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y51852 / 11.12.2018
Persona de contacto/Tel.
Mónica Elssalde/155 INT.1247
Nuestro nº fax
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion
Y51852

Montevideo, 18 de Diciembre de 2018.-

CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA.**

GRUPO: **210.**

OBJETO: **Suministro de repuestos para equipos auxiliares para la planta de agua de la Central Punta del Tigre.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZA LA SIGUIENTE ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES:

CONSULTA:

En relación al ítem 5, consultamos lo siguiente:

- Producto a detectar
- Diámetro de cañería
- Caudal máximo
- Caudal de alarma
- Corte por flujo ascendente o descendente
- Cañería vertical u horizontal
- Presión máxima
- Temperatura máxima

RESPUESTA:

Los datos solicitados en relación al ítem 5 son:

- Producto a detectar: Agua Cruda
- Diámetro de cañería: Cañería donde detecta flujo: 8", toma para montaje del instrumento: ½"



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

- Caudal máximo: 400 M3/Hora
- Caudal de alarma: 50 a 80 M3/Hora
- Corte por flujo ascendente o descendente: Ascendente
- Cañería vertical u horizontal: Horizontal
- Presión máxima: 3 Bar
- Temperatura máxima: Al menos 40°C

Se adjunta fotografía del instrumento actualmente instalado, la cual está disponible en la web de UTE.

Saluda atentamente,