



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y52003 / 30.11.2018
Persona de contacto/Tel.
Bruno Rognone/155 INT.1610
Nuestro nº fax
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion
Y52003

Montevideo, 13 de diciembre de 2018.

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA Y52003

GRUPO: 310

OBJETO: **Construcción de un depósito con estructura metálica y mampostería, así como el proyecto y la ejecución de sistema anti-incendio para la totalidad del predio.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

PREGUNTA 1:

Solicito por este medio los planos en CAD del galpón a construir en la ciudad de Maldonado correspondiente a la licitación en referencia.

Dicha solicitud es para poder realizar el proyecto para presentar ante la DNB, solicitado en pliego.

También precisamos saber carga de fuego de todos los sectores del predio, turnos y cantidad de funcionarios por turno.

RESPUESTA 1:

Los planos CAD fueron enviados según se indica en pliego particular Rubro 9.1, al correo electrónico que indico el posible oferente durante la visita obligatoria.

Durante la visita realizada se pudo observar los distintos materiales y los lugares donde se acopian. Para la ejecución del anteproyecto del sistema de detección y combate de incendio solicitado en Rubro 9.1. se deberá considerar una carga de fuego ALTA.

Los turnos y la cantidad de funcionarios por turno se indica en



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

pliego particular Rubro 9.1 punto B) Capacitación de Incendio.

Saludamos atentamente,


T/A DANIEL BUFFA
Jefe de Contrataciones
Goia. de Sector Compras