

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y52003 / 30.11.2018  
Persona de contacto/Tel.  
Bruno Rognone/155 INT.1610  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion  
**Y52003**

Montevideo, 26 de diciembre de 2018.

### CIRCULAR N° 4

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA 52003**

GRUPO: **310**

OBJETO: **Construcción de un depósito con estructura metálica y mampostería, así como el proyecto y la ejecución de sistema anti-incendio para la totalidad del predio.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

#### **A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**En el punto III.2.7. RUBRO 7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA:**

**DONDE DICE:** Características técnicas iguales o superiores a:  
Potencia 70W; Eficiencia lumínica 140lm/W; Tipo blanco frío


**DEBE DECIR:** Características técnicas iguales o superiores a:  
Potencia 70W; Eficiencia lumínica 90lm/W; Tipo blanco frío.

#### **B) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**PREGUNTA:** Los focos pueden ser:

70W con 6000lm  
100W con 9000lm  
120W con 14400lm.

¿qué foco se adecuaría a la solicitud según memoria en función de la



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

potencia (70W) y lúmenes indicados (9800lm)?

**RESPUESTA:** Remitirse al literal A) de la presente Circular.

Saludamos atentamente,

  
**IRENE RODRIGUEZ**  
JEFA CONTRATACIONES  
SUB GCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES