



PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
Y52012 / 04.12.2018
Persona de contacto/Tel.
Magela Figueroa/155 INT.1687
Nuestro nº fax
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion
Y52012

Montevideo, 17 de diciembre de 2018.-

CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: 533

OBJETO: SUMINISTRO DE SEPARADORES DE FASE

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:


PREGUNTA 1:

En las características electromecánicas para el caso del SFLI 36, se solicita un valor de distancia de fuga de 1559 mm mínimo. Nuestro producto tiene un valor de distancia de fuga de 1120mm. Se indica un nivel de polución D según IEC 60815, mientras nuestra solución en 1120 mm de fuga aguanta aún mas en 36 kV, con compatibilidad de nivel E de polución, aún mas crítico. Se adjunta datos técnicos de DSIL-CS70SB270/1120. Agradecemos puedan confirmar si puede ser aceptada el valor indicado

RESPUESTA 1:

Se ratifica los largos de las líneas de fugas solicitado para los ítems 1 y 2 que está especificada en la tabla del punto 3.2.1 de la NO-DIS-MA-4011 adjunta al pliego de condiciones. Se aclara que la misma tiene en cuenta el nivel de polución definido en la IEC 60815, la tensión considerada en la especificación es la tensión fase-fase y no la fase-tierra, ya que estos elementos trabajarán conectados permanentemente entre fases.

Saludamos atentamente,


Cra. ETHEL ZANETTI
SUBGERENTE
SUB OCIA. DE COMPRAS Y CONT. 1
OCIA. DE SECTOR COMPRAS