



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y52058 / 14.01.2019  
Persona de contacto/Tel.  
Carolina Falero/155 INT.1628  
Nuestro nº fax  
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion  
**Y52058**

Montevideo, 24 de enero de 2019.

### CIRCULAR N° 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA Y52058**

GRUPO: **534**

OBJETO: **AISLADORES**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

#### PREGUNTA 1:

"Referente al ítem 1.1 la Norma NODISMA 3516, en el numeral 3.3.3 menciona que los aisladores se deben suministrar con perno para fijación a estructura metálica y morseto prensabarra para fijación de barra pasante horizontal.

Necesitamos nos confirmen si el ítem 1.1 incluye estas 3 piezas ó solamente el aislador soporte."

#### RESPUESTA 1:

Como se indica en el punto 3.3.3 de la norma NO-DIS-MA-3516, los aisladores deben ser suministrados con el perno metálico para la fijación a la estructura de soporte que es de acero galvanizado y con el morseto prensabarra para la fijación de barra pasante horizontal.

Saludamos atentamente,

  
**CTA. ETHEL ZANETTI**  
SUBGERENTE  
SUB GCIA. DE COMPRAS Y CONT.  
GCIA. DE SECTOR COMPRAS