



**INTENDENCIA DE CANELONES**  
**DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**  
**LICITACIÓN ABREVIADA**  
**2019/13**

**CIRCULAR N° 2**

Mediante la presente, se comunica que **la visita a obra acompañada por técnicos de la Intendencia, se podrá realizar el día jueves 28 de febrero 10.00hs puntual.** La concurrencia a la misma no tiene carácter excluyente para la presentación de propuestas.

**Se transcriben consultas recibidas de empresa interesada y su respectiva respuesta:**

1) Debe presupuestarse suministro de tapas (puertas) para los nichos?. En caso afirmativo, les pedimos detalle de las mismas y de su forma de colocación.

**Respuesta\_ No se suministran tapas.**

2) En interior de nichos, no corresponde pintura. Ni de muros ni de losas.  
Es eso correcto?.

**Respuesta\_ El interior de los nichos no lleva pintura.**

3) En azotea no se coloca membrana asfáltica. Se impermeabiliza con hidrófugo en alisado y membrana líquida. Es eso correcto?.

**Respuesta\_ Es correcto y así se indica en memoria.**

4) El cementerio cuenta con algún servicio que nuestro personal pudiera utilizar?. Por ejemplo baños-vestuarios-comedor.

**Respuesta\_ En el predio hay instalado un obrador, el mismo se mostrará en la visita a obra. No cuenta con baños.**

Canelones, febrero de 2019.