




Nota:  
Todos los elementos de fijación serán apretados con un momento de 5 kgf.m.


\* Cortar en el sitio



Compuerta existente  
Planos "DEAVO" n.º —  
116.902 y 116.903




SOLDADURA GENERAL CLASE 3



16-03-96	6	ALBUQU			
30-08-96	5	MORDE INTERNA MEX (EX)			
04-06-96	4	Eliminación de las ptes. 297 y 300			
21-02-98	3	REVISIÓN INTERNA "MEX"			
01-02-93	2	Sección 20-3-05-03-1-238/92			
10-07-98	1	PRIMERA EDICIÓN			
		VERIFICACIÓN	MODIFICACIONES	VERIFICACIÓN	REGISTRACIÓN

U.T.E  
RENOVACION PRESA  
Y CENTRAL HIDROELECTRICA  
Dr GABRIEL TERRA

MODIFICACION DEL SELLADO DE LA COMPUERTA DEL ALIVADERO- <b>CONJUNTO</b>	N° PLANO 5.03/PM/20015
MODIFICAÇÃO DA VEDAÇÃO DA COMPUERTA DO VERTEDOURO- <b>CONJUNTO</b>	UFPA Nº 75.04.200 Escala: 01:05:92 Data: 14.11.200 Ind.
COORDINADOR: SPIN BATTIGNOLLE - SACSEM	Forma: <i>CS</i>

<p><b>CONSORCIO</b></p> <p><b>Spie Batignolles - Sacem</b></p> <p><b>Nayrpic - Alsthom-Joumou</b></p>	 <p><b>MECANICA PESADA SA</b></p>
---	--