



ACLARACION SCD N° 10059382

OBJETO DE LA COMPRA:

Instalación y puesta en funcionamiento en planta Potabilizadora de Paysandú de 2 bombas de vacío de anillo líquido, marca Atlas Copco modelo AWS450 de una sola etapa montadas sobre un skid.

CONSULTA

Podría por favor también especificar que tipo de arranque quieren para la estas bombas? Directo, Estrella triángulo, Arrancador suave, Variador? También si tienen alguna especificación del tablero y lugar de instalación. Se debe cotizar el cableado? Corresponde instalación y puesta en funcionamiento.

Respuesta:

Corresponde instalación y puesta en funcionamiento.

El cableado hasta el punto de conexión con tablero, lo realiza OSE.

No es necesario un sistema de arranque de equipos elevadores ni de control ni apertura de válvulas.