

### **CONSULTA:**

En relación a la compra directa de referencia por el suministro de transmisores de presión para sulfato de aluminio, quisiéramos consultarles:

- Podrían indicarnos el alto del tanque de almacenamiento ??
- El pliego estipula "El transmisor deberá tener protección contra desborde de acuerdo a norma WHG" ... a que refiere dicha protección ?? a que el transmisor debe tener una salida SIL2/SIL3 para indicar un nivel alto a un panel de prevención de sobrellenado ?? Debe suministrarse dicho panel, o solo debe considerarse la señal ?? Seria un solo panel para los 6 transmisores, o 6 paneles individuales ??
- Es posible disponer de una prórroga de una semana para permitirnos estudiar con mayor detenimiento el proyecto ??

### **ACLARACIÓN:**

De acuerdo a las consultas realizadas por una empresa paso a responder las mismas:

- El alto de los tanques de almacenamiento es de 5 m en 4 de ellos y de 6,5 m en los 2 restantes.

- La protección contra derrames de acuerdo a la norma WHG hace referencia a que un posible derrame del producto no afecte al equipo. Pero en este caso y teniendo en cuenta la instalación a realizar no es necesario la aprobación de la norma de referencia. Por lo que se retira dicho requisito.

- De acuerdo a la solicitud de prórroga se concederá la misma. El nuevo plazo para la recepción de ofertas será publicado.

Se invita a las empresas interesadas a cotizar a visitar la planta para conocer más de cerca donde irá instalado el equipamiento.