



Jefatura Técnica Artigas

Compra Directa Descentralizada n° 10060389

CIRCULAR DE ACLARACIÓN I

OBJETO: Arrendamientos de equipos de Monitoreo y control en los sistemas de Agua Potable y Saneamiento del Departamento de Artigas

A continuación se presenta consulta recibida y su respectiva respuesta hasta la fecha

Consulta N°1 En el pliego de condiciones, en una parte del mismo habla que los equipos a cotizar deberán ser compatibles con los equipos existentes de la red de agua.

Agradezco si me pueden indicar cuales son los equipos que existen en estos momentos?

Respuesta N°1: Compatibles con caudalímetros de pulso y de 4 a 20 Amperes y variadores de frecuencia de protocolo modbus.

Artigas, 21 de octubre de 2019.