

	SALA DE MAQUINAS		
	Ingreso	83.8	80 Db
	MAQUINA 1		
Encendida	Tablero U1	87.3	80 Db
	Tanque de retorno	89.2	80 Db
	Escalera U1	91.9	80 Db
	Piso de Biela U1	96.5	80 Db
Encendida	MAQUINA 2		
	Tablero U 2	88.2	80 Db

	Tanque retorno	91.7	80 Db
	Excitatriz Unidad 1	96.5	80 Db
	Escritorio Operador	89.00	80 Db
	Excitatriz 2	94.8	80 Db
	Escalera U2	93.5	80 Db
	Piso de biela U2	94.5	80 Db
FUERA DE SERVICIO	MAQUINA 3		
	Tablero U3	88.9	80 Db
	Tanque retorno	88.8	80 Db
	Excitatriz U3	82.1	80 Db
	Escalera U3	85.7	80 Db
	Piso de biela	86.2	80 Db
	PASARELA DE CELDA		
	Unidad 3	82,9	80 Db
	Unidad 2	86.5	80 Db
	Unidad 1	85.7	80 Db