



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo
9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
W92985 / 16.01.2020
Persona de contacto/Tel.
Susana Laguzzi/155 INT.1625
Nuestro nº fax
(598) 2200 7559

Nro de Licitacion
W92985

Objeto de la Compra

Suministro de interruptores termomagnéticos.

Montevideo, 24 de enero de 2020

CIRCULAR N° 1

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto, ante consulta efectuada por un posible oferente se realizan las siguientes aclaraciones al pliego de condiciones:

PREGUNTA 1:

- Su solicitud de grabado en las llaves con el nombre de UTE, entendemos que para comprar grandes aplica pero en este caso también?, ya que es una compra chica de 500 unidades, es excluyente realizar el grabado?.

RESPUESTA 1:

- No es necesario que sea un grabado en la propia llave, dado la cantidad se acepta una sticker que tenga la leyenda "Propiedad de UTE" y el código de barras. Este debe ir adherido al interruptor y al empaque.


PREGUNTA 2:

- Los ensayos son excluyentes también?, los realizan en UTE o debemos enviar los archivos de los mismos?.

RESPUESTA 2:

- El único ensayo que se realiza según el punto 1.4.4 del pliego, es el del código de barras (aquí en plaza); si deben enviar los ensayos de tipo que se especifican en el punto 1.4.2

Saludamos atentamente,


C. ALBERTO LÓPEZ
JEFE CONTRATACIONES
SUB. GCÍA. COMPRAS Y CONTRATACIONES