



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y53216 / 14.07.2020  
Persona de contacto/Tel.  
Guillermo Laborde/155 INT.1611  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 9326

Nro de Licitacion  
**Y53216**

Montevideo, 24 de julio del 2020.

### CIRCULAR Nº2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA Y53216.**

GRUPO: **252**

OBJETO: **SUMINISTRO DE DOS RECTIFICADORES DE 250VCC, 400A PARA CENTRAL DR. GABRIEL TERRA.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

#### **A) AGREGAR EN EL CAPITULO III - CONDICIONES TECNICAS**

Los rectificadores deben contar al menos con los modos de funcionamiento:

- Floating: al menos hasta 270VCC (120\*2.25VCC) automático.
- Mantenimiento-Charge: al menos hasta 288VCC (120\*2.4 VCC) programable.
- Mantenimiento-Boost: al menos hasta 312VCC (120\*2.6VCC) programable.

Saludamos atentamente,

Cra.Liliana Cosenza  
Jefe Contrataciones  
Gcia. Sector Compras