

De: Leonardo Renard/1871
Para: Compras Soriano/1871@1871

Fecha: Martes, 18 de enero de 2022 11:01
Asunto: Re: Rm: Consulta Compra Directa N° 10071290

Buen día

Codo base con sistema de autoacople completo (tipo Flygt, de ser necesario deberán incluirse los adaptadores necesarios), con brida incluida para montaje de impulsión vertical.

Consulta: el autoacople solicitado debe ser compatible con uno ya existente? en caso de ser afirmativo agradecemos indicar el tamaño y modelo de la bomba instalada

Respuesta:

No.

Los equipos a suministrar son de mayor capacidad que los instalados actualmente por lo que se prevé una sustitución. El autoacople e impulsión actual son en Ø75mm y se prevé modificar

la impulsión a Ø100mm (no incluido en el objeto de la presente compra)

El oferente debe considerar el autoacople, y adaptadores a tipo Flygt ser necesario, acordes al equipo ofrecido

y al punto de funcionamiento solicitado, sin tener en cuenta lo existente.

La modificación de impulsión vertical y manifold se realizara a posteriori y no esta incluida en la presente compra.

Ing. Leonardo Renard Grosso
Jefe Tecnico Departamental Interino
OSE SORIANO
Calle Wilson Ferreira Aldunate N°507
CP 75000 MERCEDES SORIANO
Tel. 4532 2345 int 115
Cel. 092959225

-----Ana Laura Chacon/1871 escribió: -----

Para: Leonardo Renard/1871@1871
De: Compras Soriano/1871
Enviado por: Ana Laura Chacon/1871
Fecha: 17/01/2022 09:31
Asunto: Rm: Consulta Compra Directa N° 10071290

Buen día.

Remito consulta.

Saludos.

-----Remitido por Ana Laura Chacon/1871 el 17/01/2022 09:31 -----

Para: comprassoriano@ose.com.uy
De: "Jennifer Salazar" <proy@roboticsla.com>
Fecha: 17/01/2022 09:23
Cc: "Matias Jure" <ventasm@roboticsla.com>
Asunto: Consulta Compra Directa N° 10071290

Estimados

Buenos días

Con referencia a la solicitud de compra directa 10071290 bombas sumergibles para aguas residuales, tenemos la siguiente consulta:

En las especificaciones (punto 4) indica lo siguiente:

Codo base con sistema de autoacople completo (tipo Flygt, de ser necesario deberán incluirse los adaptadores necesarios), con brida incluida para montaje de impulsión vertical.

Consulta: el autoacople solicitado debe ser compatible con uno ya existente? en caso de ser afirmativo agradecemos indicar el tamaño y modelo de la bomba instalada

Agradecemos su colaboración

Saludos,

Jennifer Salazar
Departamento Comercial.
Cel: +598 97 966 000
Tel / Fax:+598 2614 19 93

LinkedIn

LA Robotics

<http://roboticsla.com/>