



LICITACIÓN ABREVIADA Nº 25.010

“LOCAL PARA SUBESTACIÓN Y PUESTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA DE LA TOMA USINA CIUDAD DE DURAZNO”

Durazno, 02 de abril de 2024

ACLARACIÓN Nº1

En aplicación del Artículo 3 del Pliego Único de Bases y condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) de la Sección I se brinda respuesta a consulta formulada:

Pregunta 1. - El Anexo VIII – Piezas Gráficas del Pliego de Condiciones no contiene ninguna información. Se consulta si hay información adicional que aún no fue enviada por este anexo, como ser planos u otros documentos.

Respuesta 1. –

Las piezas gráficas se adjuntan en las páginas 76 y 77 del archivo del Pliego de condiciones de la Licitación de Referencia.

Importante de destacar que el plano normalizado muestra un esquema de malla a tierra y no el real, el cual deberá ser diseñado por la empresa contratada teniendo en cuenta lo indicado en el punto 4.7 del manual MA-DIS-DI-TR01 LOCALES PARA SUBESTACIONES Y PUESTOS DE CONEXIÓN Y MEDIDA MODULARES NORMALIZADOS.

Pregunta 2. - El Anexo IX – Memoria Descriptiva Particular y Especificaciones Técnicas no contiene ninguna información. Se solicita se envíe este anexo ya que resulta fundamental para la elaboración de la oferta.

Respuesta 2. –

La Empresa deberá de tener en cuenta como Memoria Descriptiva, el Manual MA-DIS-DI-TR01 LOCALES PARA SUBESTACIONES Y PUESTOS DE CONEXIÓN Y MEDIDA MODULARES NORMALIZADOS de UTE.



ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

Oficina Técnica Departamental de Durazno

Av. Héctor Gutiérrez Ruiz s/n esquina Polero – Durazno – Tel. 1952 int.5652

Se recuerda a las empresas oferentes que en el punto 11.2 Objeto del Pliego de Condiciones El objeto de la licitación es la contratación de los trabajos correspondientes al Local para subestación y puesto de conexión y medida de la toma de agua bruta de la usina de ciudad de Durazno.

Están comprendidos en el alcance de esta licitación los siguientes trabajos:

- Proyecto estructural y obra de subestación de UTE en la Usina de Durazno.
- Proyecto eléctrico completo de acuerdo a los requisitos de UTE.
- Suministro de los materiales que UTE (OSE) no aporte.


ING. SOLEDAD PÉREZ
JEFE TÉCNICO DEPARTAMENTAL
O.S.E. - DURAZNO