



Canelones, 22 de marzo de 2024.

Concurso de Precios No 20004540

“Acondicionamiento Estación de Rebombéo km 56 ruta 7- San Jacinto”

ACLARACIONES

ACLARACIÓN N°1

Se aclara que se rellenará el terreno al menos 50cm en donde se construirá la nueva sala de bombeo.-

ACLARACIÓN N°2

El tanque deberá ser pintado en su exterior con pintura epoxi.-

ACLARACIÓN N°3

En cuanto al acondicionamiento del predio en general, se retirará toda la maleza, se construirá un portón nuevo de doble hoja donde está el existente con especificaciones dadas en los planos y se realizará una caminería nueva de balasto hasta el tanque.

En el frente del predio se colocará un cartel de chapa con dos columnas igual que el existente.-

Ing. José Abefase
Jefe Técnico Departamental