



Canelones, 26 de abril de 2024.

Concurso de Precios No 20004631

“Ampliación estación de rebombeo Paso Calleros – Canelones”

ACLARACIONES

ACLARACIÓN N°1

Se aclara que de los 1700m totales, 450m serán realizados con tunelera.-
Los cruces de caminos se harán envainados. La vaina será suministrada por el contratista.-

ACLARACIÓN N°2

En cuanto al acceso al recalque, no será por Camino Paso Calleros sino por el camino vecinal lateral al padrón de ubicación (40324).-

ACLARACIÓN N°3

Se aclara que la iluminación exterior se llevará a cabo mediante la colocación de una columna de 3m de alto cercana al tanque con dos focos y un foco en el portón de acceso.-
Además se colocará un pararrayo en el predio.-

Ing. José Abefase
Jefe Técnico Departamental