

**AREA DE PROGRAMAS HABITACIONALES**

DEPTO PROGRAMAS SOBRE STOCK

Fecha:	26/2/2024	Inspector:	H. Rinaldi
Departamento:	Montevideo	Localidad:	Montevideo
Padrón:	61477	I.D.:	14.949
Block:	A	Unidad:	210
Expediente:	2024/0577	C.H.	658 - Malvín Alto
Fideicomiso:	7	Dirección:	Camino Carrasco 4680
Torre:	5		

**MEMORIA PARTICULAR**

**PRUEBAS SANITARIAS: DESAFECTADA**

**TIPOLOGIA:**

Empresa	Fecha	Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad
		Estar		Dormitorios	3
<b>Local</b>	<b>Pierde</b>	<b>No pierde</b>		Baños	1
Abastecimiento cocina			Estar comedor	Toilette	
Abastecimiento baño			Cocina	Terraza	
Desagüe cocina			Terraza Servicio	Garage	
Desagüe baño			Patio	Otros	

1 - HORMIGON ARMADO				
Rubro		Unidad	Cantidad	Descripción
2 - ALBAÑILERIA				
Rubro		Unidad	Cantidad	Descripción
Demoliciones		m2		Retiro de piso flotante
		m2		Retiro de muebles y aereos
		m2		
Muros		m2	1	Reparación de fisuras de acuerdo a lo establecido en el pliego
Revoque muros		m2	C/N	Según MCG 1.1
		m2	C/N	
Revoque cielorrasos				Reparación de fisuras de acuerdo a lo establecido en el pliego
Enduido muros		m2	160	En todos los ambientes
Impermeabilizacion baño		m2	15	Piso y en pared según MCG según ítem 2.3 Impermeabilizar el contrapiso con producto cementicio del tipo SuperSEAL PLUS monocomponente o SIKATOP SEAL aplicando 3 manos cruzadas en toda la superficie horizontal del baño y parametros verticales hasta una altura de 200 cm en duchero y 30 cm en resto del baño. Se indica en PMCG 2.3 sobre indicaciones de malla de fibra de vidrio.
Impermaebliización antepechos aberturas exteriores, dinteles, jambas		ml	8	Sikatop seal 107 + pintura impermeabilizante de color similar al de la fachada
Impermeabilización muros		ml	5	Sellado de juntas entre paneles con sikaflex, previamente se debe quitar masilla original
Piso parquet pegado		m2	24	D2 y D3 Mantenimiento de parquet existente con reposición de piezas faltantes. Pulido e hidroquelado del tipo Bona novia satinado en dormitorios.
Piso parquet pegado		m3	14	D1, (a constatar estado en obra). Mantenimiento de parquet existente con reposición de piezas faltantes. Pulido e hidroquelado del tipo Bona novia satinado en dormitorios.
Piso monolítico**		m2	22	Living, corredor Pulido y cristalizado. (a constatar estado en obra)
Piso cerámico (Prevía aprobación de muestra por supervisión de obra)		m2	12	Baño y cocina: Cerámica alto tránsito, grado 4, según MCG / 1.3.1.(Prevía aprobación de muestra por supervisión de obra)

Zócalos nuevos madera	ml	38	En dormitorios zócalos de madera según MCG ítem 1.4	
	ml	12	Cocina zócalos blancos	
Revestimiento cocina	m2	5	Revestimiento 60 cm s/ mesada, b/mesada y <b>nicho cocina (fondo y laterales)</b> según MCG ítem 1.5 . Color blaco. <i>Con previo retiro de los existentes</i>	
Revestimiento baño. (Previa aprobación de muestra por la supervisión por supervisión de obra)	m2	14	Revestimiento total baño según MCG ítem 1.5. Color blanco . <i>Con previo retiro de los existente. (Previa aprobación de muestra por la supervisión de obra)</i>	
Pintura muros	m2	180	Todos los ambientes tipo Incalex Lavable según MCG - 1.6. Color blanco	
	m2	2	Muro exterior a puerta de acceso tipo Incalex Lavable	
Pintura cielorrasos	m2	65	Todos los ambientes pintura antihongos según MCG ítem 1-6. Color blanco	
	m2	3	Bloqueador de humedad en cielorraso de baño	
Esmalte sintético/Barniz	Cant.	Medida		
Esmalte	5		Hojas de puertas interiores según MCG ítem 1.6. Color blanco	
Esmalte***	73	ml	zócalos de madera	
Esmalte sintético	1		Tablero general de instalación eléctrica según MCG ítem 1.6. Color blanco	
Esmalte sintético	5		Marcos de puertas interiores según MCG ítem 1.6. Color blanco	
Mesadas	Cant.	Medida		
Las medidas se verificarán en obra	1	0,60x 2,40	Granito- Zócalo de 5 cm sobre mesada	
Otros	Cant.	Medida		
Mueble de cocina <i>(las medidas se verificarán en obra)</i>	1	0,55 x 1.65	Mueble bajo mesada nuevo con cajoneras con rieles metálicos, va apoyado sobre banquina de hormigón. Con retiro del mueble existente	
	1	0,15 x 2,40	Listón doble marmol o granito para duchero de 12 cm de alto	
	1	0,55 x 1.65	Banquina de hormigón	
3 - INSTALACION SANITARIA				
Rubro	Tipo	Unidad	Cantidad	Descripción
Desagües		U	1	Baño según MCG ítem 2.2
		U	1	Cocina y conexión para lavarropas según MCG ítem 2.2
Suministro de agua		U	1	Baño llave de paso AF y AC según MCG ítem 2.1
		U	1	Cocina termotanque y lavarropas llaves de paso fría y caliente bajo mesada según MCG ítem 2.1
Aparatos y Accesorios	Inodoro	U	1	Con mochila exterior salida inodoro de 100 mm según MCG ítem 2.6.1
	Bidet	U	1	Formando juego con el inodoro según MCG ítem 2.6.2
	Lavabo	U	1	Formando juego con el inodoro según MCG ítem 2.6.2
	Pileta cocina	U	1	De acero inox. 36 ancho *41 largo * 18 prof Según MCG ítem
Grifería	Cocina	U	1	Según MCG ítem 2.6.4
	Lavabo	U	1	Según MCG ítem 2.6.4
	Bidet	U	1	Según MCG ítem 2.6.4
	Ducha	U	1	Según MCG ítem 2.6.4
Pruebas		GI	1	Prueba manométrica en presencia de supervisión de obra
		GI	1	Prueba hidráulica en presencia de supervisión de obra
Accesorios	1 Jgo	U	4	Portarrollo- percha, toallero, jabonera
Colillas		U	5	cantidad necesaria
Otros		U	1	Goma WC
		U	1	grasera
Sifones		U	2	En <b>pileta de cocina</b> y <b>pileta de baño</b> Según PMCG 2.4. El sifón a colocar en baño será según lo indicado en MCG 2.4 y en cocina en PVC con tapa de inspección, del tipo botella con salida 50 mm. <b>No se aceptarán, ni en baño ni en cocina, sifones conformados por única pieza de caño corrugado.</b>

REQUISITOS SOLICITADOS POR OSE SIN LOS CUALES NO SE CONSTRUIRÁ LA CONEXIÓN DE AGUA SOLICITADA

Para la ejecución de las conexiones de agua en todos los trámites asociados a un Nuevo Servicio de agua, Independizaciones y Cambio de Sitio, deberán cumplirse previamente las siguientes exigencias:

- Contar con NICHOS para la protección del medidor que se ajustará a las siguientes dimensiones:

Conexión de ½" : largo: 0.45m, alto: 0.40m, ancho: 0.20m

Conexión 1" : largo: 0.60m, alto: 0.50m, ancho: 0.20m

- Llave de paso interna: el interesado suministrará la llave en el momento de la ejecución del servicio nuevo. La misma deberá ser de igual diámetro que la conexión solicitada y con rosca de ½" o 1" según corresponda y en los materiales aprobados por OSE.

- Pase: el cliente deberá construir dos orificios en la pared del nicho, por donde deben pasar los caños que conectan a la red de OSE ya a la red interna respectivamente. Las aberturas laterales para el paso del caño serán de 3cm de ancho por 6cm de alto para las conexiones de 13mm (1/2"), y de 4cm de ancho por 8cm de alto para las conexiones de 25mm (1").

Estos orificios deberán realizarse en todos los obstáculos que existan desde la vereda hasta el interior del nicho (tanto el nicho como las paredes o muros existentes en la línea de propiedad).

Es responsabilidad del cliente realizar las canaletas en los muros que se requieran para asegurar la cobertura para protección de las cañerías que lleguen al nicho.

- N° de Puerta de la Propiedad. (otorgado por la Intendencia). Deberá estar colocado al frente de la propiedad y en forma visible.

4 - INSTALACION ELECTRICA				
Rubro		Unidad	Cantidad	Descripción
Tablero		U	1	Tablero Nuevo según MCG y normativa UTE -Firma tecnica
Llaves térmicas		U	10	Según MCG ítem3.1
Llave diferencial		U	1	Según MCG ítem 3.1
Tímbre		U	1	Según MCG ítem 3.1
Enhebrado		m	378	TC 2 mm, luz 1 mm
			123	Línea gral de 6 mm2 y tierra 6 mm2
Llaves		U	7	
Tomas		U	14	Tc sobre mesada cocina , cocina , lavarropas, calefón, heladera, extractor, baño, dorm (2 c/u)Dorm princ ( 3) estar (2)
Portalámparas		U	7	
Teléfono				Enhebrado
Extractor		U	1	Extractor cocina del tipo IE, aspas de 25 cm caudal mínimo 700 m3. Debe conta con tapa exterior /Se terminara de definir en S.O.
Plaquetas		U	21	Según MCG ítem 3.2
Portero eléctrico		U	1	Debe estar funcionando a su entrega según MCG ítem 3.2

**Nota:** La instalación deberá cumplir con la normativa vigente de UTE. **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CONTAR CON TECNICO ELECTRICISTA REGISTRADO.** De acuerdo a la nueva exigencia de UTE se deberá realizar la asunción de responsabilidad para la conexión al servicio mediante Técnico Electricista.

5 - ABERTURAS Y PROTECCIONES					
Rubro		Cant.	Tipo	Medida	Descripción
Aberturas interiores (Ajustes)		4	M		Baño, dormitorios
Aberturas interiores (Nuevas)		1	M		Cocina
Aberturas exteriores (Ajustes)		3	AI	1,39 x 1,34	Dormitorios- Monoblock
		1	AI	2.80 x 1,34	Estar
		1	AI	1,1 x 1,34	Cocina según MCG ítem 4.1.1
		1	AL	0,25 X 0,25	Rejilla de ventilación con mosquitero
		1	Semiblin da	0,95 x 2,05	Puerta de acceso semiblandada de seguridad de 7 cm de espesor con terminación de pintura horneada según PMCG ítem 4.3- previa presentación de ficha técnica a Dirección de Obra para su aprobación.
Vidrios		U	c/n		Según carpintería de aluminio
		4		0,85 *0,4	Vidrios esmerilados
Mirilla					Puerta de acceso

6 - HERRAJES			
Rubro	Unidad	Cantidad	Descripción
Cerradura de seguridad		1	Cerradura de seguridad con pestillo

Pomos con llavín		5	Pomos con llavín
7 - LIMPIEZA			
General			

**NOTA:**  
La MEMORIA GENERAL se encuentra a disposición de los interesados y forma parte de la documentación a tener en consideración.  
La disposición final de los restos de obra como escombros, desperdicios varios, etc. será de plena responsabilidad del contratista.  
La obra deberá entregarse en óptimas condiciones de limpieza al momento de la firma del Acta de Recepción.

NOTAS

- 1-Los ítems no indicados en la presente memoria y que sean necesarios para la ejecución de la reparación y para que cumpla las directivas de PMG serán exigibles sin que esto implique un adicional para la empresa.
- 2- Las medidas indicadas son meramente referenciales
- 3- Memoria Constructiva y Descriptiva de referencia

Extrapropuesta		Unidad	Cantidad	
Cerámica		m2	34	Cerámica alto tránsito, grado 4 en living, corredor, dormitorio según MCG / 1.3.1.(Previa aprobación de muestra por supervisión de obra)
Zócalos nuevos madera		ml	23	Estar, corredor zócalos blancos

H. Rinaldi  
ARQUITECTA A.N.V.