



DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

PROPUESTA DE BASES PARA EL LLAMADO A COMPRA DIRECTA

El objeto del llamado es la perforación de un pozo, suministro e instalación de bomba eléctrica para el suministro de agua potable al campamento de Polanco, del distrito VII B, de la regional 7 de la DNV, ubicado en el kilómetro 10.700 de la ruta 12, intersección con la ruta 97 en el departamento de Colonia.

Se cotizarán los siguientes rubros:

Rubro	Descripción	Unidad	Metraje
1	Perforación de pozo de agua	M	30
2	Suministro e instalación de bomba	c/u	1

La perforación, materiales y procedimientos se ajustará a la normativa vigente suministrada por DINAGUA.

El pozo será entubado de 6" de diámetro mínimo. La bomba será una electro bomba de 4", monofásica de 220 v, con protecciones térmicas. Los motores serán en baño de agua o en su defecto en aceites biodegradables. El pozo y bomba deben asegurar un caudal mínimo de 2000 litros hora y la capacidad para elevar el agua hasta el depósito ubicado a 10 metros de altura sobre el nivel del terreno en la construcción existente. La cañería será de caño rígido con una resistencia mínima de 10 kg/cm² con herrajes y válvulas metálicas. Del pozo al tanque no estará dentro del trabajo contratado.

El plazo para la ejecución de estos trabajos será de 2 meses desde el libramiento de la orden de compra.

Al final de los trabajos el oferente entregará toda la documentación necesaria para la inscripción del Pozo.

El pago se realizará en pesos uruguayos y no tendrá ajuste alguno, de acuerdo a la profundidad efectivamente perforada. Habrá una única factura al recibir la obra en las condiciones especificadas.

El oferente deberá estar activo en el RUPE y contar con Licencia de Perforador Nacional expedida por DINAGUA.



DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Montevideo, 24 de mayo de 2018

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD M.T.O.P.

LLAMADO A COMPRA DIRECTA Nº 88/2018-

OBJETO DEL LLAMADO: Perforación de un pozo, suministro e instalación de bomba eléctrica para el suministro de agua potable al campamento de Polanco, del distrito VII B de Regional 7 de la D.N.V., ubicado en el km. 10.700 de ruta 12, intersección con la ruta 97 del Departamento de Colonia.

LAS LEYES SOCIALES IRAN POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO.

CONSULTAS AL ING. Jesùs Lema- 099637323

RECEPCIÒN DE OFERTAS: HASTA EL 01/06/2018 HORA 14:00

TEL/FAX 2 916 41 03

C.ELECT. norma.lopez@mtop.gub.uy

M.T.O.P.
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
LILIANA LOPEZ
JEFE DE SECCION
DPTO. PROVEEN