

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### Mantenimiento Preventivo Mensual

- 1). Son seis (6) Cámaras que se refrigeran por sistema de compresión de vapor.
- 2). Una de 32 m<sup>3</sup>
- 3). Una 28 m<sup>3</sup>
- 4). Una de 14 m<sup>3</sup>
- 5). Una de 6.5 m<sup>3</sup>
- 6). Dos (2) de 22.5 m<sup>3</sup>
- 7). Todas operan para mantener una temperatura ambiente entre + 2°C y +4°C y temperatura de evaporación  $t_{e} \geq -2^{\circ}\text{C}$ .
- 8). No deberá congelarse la carga almacenada

### Servicio de Reparación.

- 1). La capacidad de respuesta de la empresa adjudicataria es crítico para la institución.
- 2). Por tanto, en caso de incumplimiento se registrará y se dará a conocimiento a la propia empresa.

### Costos de la reparación.

- 1). Previa cotización por parte de la empresa adjudicataria, será la División de Laboratorios Veterinarios "DILAVE" quien asuma los costos operativos y el costo del /os repuestos