

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SOLICITADOS

ÍTEM 1: Nivel 9 - Sector SUR

Se solicita la sustitución de **25 luminarias tipo L1** y **8 luminarias tipo L2** en el sector sur del Nivel 9. Se adjunta gráfico con la ubicación aproximada de las mismas. El Ministerio actualmente cuenta con un stock de estas luminarias, por lo tanto no se solicita suministro de las mismas, únicamente su instalación.

L1: Luminaria de adosar LED 60 x 60 x 7,6 cm

L2: Luminaria de adosar LED de 12W – 17cm de diámetro

Como se indica en el plano, hay una luminaria que se deberá extraer y colocar una tapa en su lugar.

ÍTEM 2: Instalación de tomas de uso exclusivo

Suministro e instalación de dos/tres tomas de uso exclusivo para el personal de limpieza en los siguientes niveles: Planta Baja, 1, 2, 3, 4 y únicamente sector Norte del nivel 5. Se adjunta gráfico de ubicación aproximada, junto con una imagen de un toma existente a modo de ejemplo. Se calcula que serán 11 tomas en total. Se solicita realizar la instalación con línea nueva.

ÍTEM 3: Nivel Planta Baja

Suministro e instalación de interruptores de luz en sala de conferencias en Planta Baja, en donde actualmente se enciende la luz desde el tablero ubicado en la sala. Se solicita generar una conexión directa entre el interruptor y el tablero, de manera de evitar la manipulación general del mismo.


En todos los casos se deberá proteger los equipamientos existentes.

Se deberá prever limpieza diaria y final de todos los ambientes en los que se trabaje.

Se deberá cotizar cada ítem por separado.

La visita será de carácter obligatorio.

Ítem 1 - Piso 9



Luminarias a sustituir.

Ítem 2 – Tomas de uso exclusivo para personal de limpieza.

