



PLANTA DE TECHOS

- NOTAS:
- 1) LAS CAÑERÍAS DE DESAGUE PRIMARIO Y SECUNDARIO SERÁN DE PVC DE ACUERDO A NORMA UNIT 206.
 - 2) LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (FRÍA Y CALIENTE) SERÁN DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R) O POLIPROPILENO HOMOPOLÍMERO DE UNIÓN TIPO FUSIÓN.
 - 3) LAS MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIO SE AJUSTARÁN EN UN TODO CON EL ASESORAMIENTO PRIMARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS.
 - 4) LAS MEDIDAS DE LAS CAÑERÍAS ESTÁN EN MILÍMETROS.
 - 5) LAS MEDIDAS DE NIVELES DE PISOS Y ZAMPEADO DE LAS CAÑERÍAS ESTÁN EN METROS.



DOCUMENTACIÓN CONTROLADA

Nº REVISIÓN	MODIFICACIÓN	FECHA	DISEÑANTE	APROBADO
1	Se adaptó instalación a la albañilería	31/08/02	CC	VF
2	Se reubicaron bajantes de anillos	10/10/02	CC	VF
3	Se inserta escalera a subterráneo y se adaptan bajantes de pluviales	02/12/02	CC	VF

SUBGERENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE SECTOR INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

LICITACIÓN INTERNACIONAL Nº FF8
ESTACIÓN E
ANTEPROYECTO: ARIQ. MARIA CELIA ABAL, ARIQ. ROBERTO CANTON

S 4

FFED004-3

SANITARIA

PLANTA TECHOS

ESCALA: 1:100

FECHA: 08/05/02

REVISIÓN: 3

TECN. INST. RECIENTE FARINA

REVISTE: HFE