



SIMBOLOGIA:

- CARERIA POR CONTRAPISO O ENTERRADA
- CA CARERIA EMBUTIDA
- CA CARERIA APARENTE
- DUCTO DE CHAPA CON TAPA PINTADO DE COLOR BLANCO
- DUCTO DE CHAPA 200x65mm CON TAPA PINTADO DE COLOR BLANCO
- CAMARA 60x60cm
- CAMARA 40x40cm
- COLUMNA DE HORMIGON ALTURA 6,5m (5,5m ALTURA LIBRE)
- FOTOCELULA
- REGISTRO 20x20cm EMBUTIDO PARA SEÑALES

NOTAS:

- TODAS LAS CARERIAS DE Ø100 SERAN DE PVC DE 3,2mm DE ESPESOR.
- TODAS LAS CARERIAS DE Ø50 SERAN DE PVC DE 1,6mm DE ESPESOR.
- TODAS LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN EN CABLE SUPERPLASTICO.
- TODAS LAS ALIMENTACIONES SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNILINARES.
- LAS ACOMETIDAS A LAS LUMINARIAS SE REALIZARAN CON SP1x2+N2T2 DESDE LA CAJA DE PROTECCION MONTADA A 3m EN LA COLUMNA DE HORMIGON.
- EN LAS CAJAS DE PROTECCION SE COLOCARA UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 6A PARA CADA UNA DE LAS LUMINARIAS Y BORNERS DE CONEXION.
- SE EVITARAN EMPALMES DE DERIVACION EN LAS CAMARAS, EN CASO DE SER NECESARIO SE REALIZARAN DE ACUERDO A LO MENCIONADO EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA.

Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.

AutoCad - Serial N°: 351-77754339

FELIPE BURGUEÑO
Ingeniero Industrial Eléctrico
CONSULTOR INDEPENDIENTE
Cnel. Bata 888 - Montevideo - Tel/Fax 2355 4493 - E-MAIL: felbur@felbur.com.uy

ÁREA DE PROYECTOS		
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA		
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL		
OBRA: ESCUELA N°39 CALLE: RUTA 3 Km 586	LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO: ARTAGAS	FECHA: JUNIO 2018 ESCALA: 1/125
PLANO DE: ELECTRICA ACOMETIDAS E ILUMINACION EXTERIOR		LÁMINA N°: L035
ARQUITECTO: MAURICIO STERLA	FEPA:	EL01
AYUDANTE: MARIA REYES	FEPA:	
TECNICO: DIBUJANTE:	FEPA:	