



ANEP - CO.DI.CEN
AREA DE PROYECTOS



OBRA:	ESCUELA COLONIA PALMA	FECHA	LAMINA
DEPARTAMENTO:	ARTIGAS	JUN- 2018	62
PLANILLA DE LUMINARIA	LE	TOTAL	11
			HOJA 15 DE 17



DESCRIPCIÓN	Autónoma Atomlux, o superior calidad, autorizadas por Dpto. de Bomberos decreto n° 260/2013 - UNIT 962
LAMPARA	30 LEDs de alto brillo
COLOR	Blanco Nieve o Marfil
CUERPO	Polycarbonato Autoextinguible V2
PROTECCIÓN	IP 20 Clase 1
DIFUSOR:	Traslucido
AUTONOMÍA	240 minutos
ENCENDIDO	Instantáneo ante falta de tensión de red
INDICADORES	ON-OFF, de Bateria en Carga y Bateria Baja
EQUIPO	De encendido y control de carga electrónico
BATERÍA	Niquel Cadmio sin mantenimiento 4 volt. 2 Amp/hs.
RECARGA	Automática con tensión de red 230/240 V.
DIMENSIONES	24 x 6,3 x 4,7 cm.

DESTINO	CANTIDAD
Circulación 005D	1
Circulación abierta 014	2
Cocina 004	1
Comedor 005	2
Laboratorio 006	1