



- NOTA:
- TENER PRESENTE LO INDICADO EN MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR DE INSTALACIONES ELECTRICAS.
 - SE DEBERAN PROTEGER ADECUADAMENTE LAS INSTALACIONES EXISTENTES TANTO DE ELECTRICA COMO OTROS EQUIPOS DURANTE TODO EL PROCESO DE OBRAS.
 - SE ELIMINARÁ TODA INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA QUE PROVENGA DEL SECTOR DE LA UTU
 - SE ELIMINARÁ TODO SISTEMA DE ALARMA QUE PROVENGA DEL SECTOR DE LA UTU.
 - SE ELIMINARÁ TODA INSTALACIÓN DE RED QUE PROVENGA DEL SECTOR DE LA UTU.
 - LA ILUMINACIÓN DE CIRCULACIÓN DEBERÁ CORRESPONDER EN SU SECTOR A CADA LOCAL UTU Y ESCUELA (NO DEBEN QUEDAR MEZCLADAS).



NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA			
A.N.E.P		P.A.E.P.U	
COMPONENTE PLANTA FISICA AREA DE OBRAS			LAMINA
OBRA			IE02
DESCRIPCION			TIPOS
SUBSUELO – PROYECTO IE		FECHA	1 DE 2
ARCHIVO		ENR. 2019	INDICADAS
PROYECTO 10E004_ IE01_IE02.dwg			
COORD. PLANTA FISICA ARQ. M. VAZQUEZ		COORD. OBRAS	
TÉCNICO ARQ. NATALIA MENENDEZ		ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO TÉCNICO EDUARDO HIDALGO	