

ANEP - CODICEN**PAEPU**Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA:

ESCUELA: N°4

DEPTO. : Montevideo

FECHA

Enero/2019

ANEXO

HOJA

1

DE

2

LUMINARIA:

LT-06

CANTIDAD TOTAL:

9



UBICACIÓN ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
AULA DE ARTE SUB-SUELO	9

DESCRIPCION:	ARTEFACTO TIPO MAREA DE LUMENAC, MERE DE LUCCIOLA, O INDIKO DE PHILIPS O CALIDAD SUPERIOR A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA
CUERPO:	POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE V2 INYECTADO CON BURLETE DE POLIURETANO Y PRENSACABLE ESTANCO PG13.5, Y TAPONES DE FABRICA PARA EL CIERRE HERMÉTICO
REFLECTOR:	CHAPA GALVANIZADA Y PREPINTADA POLIESTER BLANCO
DIFUSOR:	POLICARBONATO INYECTADO, ESTABILIDAD PARA RAYOS UV PRISMATICO INTERNAMENTE Y CON SUPERFICIE EXTERIOR LISA.
ZOCALOS:	POLICARBONATO, CON SISTEMA GIRATORIO DE SEGURIDAD ANTICAÍDA DE LAMPARA
FIJACIÓN:	LOS EQUIPOS SE FIJARÁN ÚNICAMENTE USANDO LAS GRAPAS DE FÁBRICA, PROHIBIENDOSE PERFORAR O ALTERAR LAS CARCASAS.
DIMENSIONES:	ANCHO= 95mm ALTURA= 94mm LARGO= 1270mm
LAMPARA:	UN TUBO TIPO PHILIPS MASTERLED DE 1200mm/14.5w/COLOR 840/4000K, OSRAM O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA CON DIFUSOR OPALINO QUE IMPIDA LA VISUALIZACIÓN DE LOS EMISORES LED VIDA ÚTIL: MÍNIMO 40.000 hs
ADVERTENCIA!!!	SI LA MARCA O MODELO DE LUMINARIA Y/O LÁMPARA DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO, PREVIO AL SUMINISTRO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.