



REFERENCIAS.–

- CAJA DE CENTRO (CC)
- CAJA DE BRAZO (CB)
- UNIPOLAR (U)
- BIPOLAR (B)
- 2 SECCIONES (2S)
- COMBINACION (C – combi)
- TRIPOLAR (TR)
- PULSADOR I/O (P10)
- MANDO A DISTANCIA (MD)
- TERMOMAGNETICA EN CAJA EMBUTIDA (TM)
- FOTOCELULA (FC)
- TOMA LINEAL (TLC)
- TOMA DE PISO (TP)
- TOMA SHUCKO (TS)
- TOMA C/LLAVE SHUCKO (TLS)
- CONCENTRADOR CEIBALITAS S/PLANILLA (CEIBAL)
- CONCENTRADOR PUESTO DE TRABAJO S/PLANILLA (ET)
- PULSADOR (P)
- CAJA DE ROSETA (R)
- CAJA 1 CC (1)
- CAJA 2 CC (2)
- TABLERO (TAB)
- REGISTRO (CP)
- CENTRALIZACION (CT)
- MEDIDORES (EQUIPO) (M)
- CAJA CGP (CGP)
- CAMARA 20X20X20 (20)
- CAMARA 40X40C40 (40)
- TOMA DE TIERRA (JABALINA) (JT) EN CAMARA DE 40x40C40
- CAMARA 60X60X60 (60)
- ENERGIA SALE SUBIENDO (SS)
- ENERGIA SALE BAJANDO (SB)
- ENERGIA LLEGA SUBIENDO (LS)
- ENERGIA LLEGA BAJANDO (LB)
- CAPTOR PDC Y BAJADA PARARRAYOS S/PLANILLA (CPT)
- CAJA DE INSPECCIÓN DEL PARARRAYOS (CIP)
- CAMPANA 220V (220)
- TIMBRE DE CALLE (6V)
- TOMA TELEFONICA (TEL)
- ENLACE AEREO ANTEL (ETEL)
- BOMBA DE AGUA (BAII – BAIII)
- FLOTADOR (FL)
- CALEFON (CCC)
- AA INTERIOR (AAINT)
- AA EXTERIOR (AAEXT)
- MATAMOSCAS S/PLANILLA (MTM)
- ARTEF. 1X18 (1X20)
- ARTEF. 2X18 (2X20)
- LED FORMATO 1X36 S/PLANILLA (1X40)
- LED FORMATO 2X36 S/PLANILLA (2X40)
- ARTEF. EMERGENCIA S/PLANILLA (LEM)
- PROYECTOR LED S/PLANILLA (AC)
- BRAZO LED S/PLANILLA (BM)
- PUNTERO (PUNTA)
- INDICE DE ALIMENTADOR (F)
- SOPORTE O COLUM. DE H.A (CH)
- SOP. O COLUM. DE MADERA (CM)
- SOP. O COLUM. DE HIERRO (CF)
- EXTRACTOR (EE)
- SENSOR (SA)
- FUENTE ALARMA (FA)
- CENTRAL/TECLADO ALARMA (TA)
- SIRENA ALARMA (INT. O EXT.) (SIA)
- EMERGENCIA – LUZ DE BRAZO (CBE)
- CONTACTOR (CTT)
- CAJA DE CONEXIÓN (CONEX)
- BAFLE (SISTEMA DE AUDIO–BAFLE)
- EQUIPO DE AUDIO (AUDIO)

GRAFICOS TRAZO CLARO: CANALIZACIÓN EXISTENTE

GRAFICOS TRAZO OSCURO: CANALIZACIÓN A INSTALAR

ALTURAS MINIMAS

	1.20m (NPT)
	0.40m (NPT)

TODAS LAS PUESTAS SE REPLANTEARÁN IN SITU CON EL DIRECTOR DE OBRA

CONDUCTORES

INDICACIONES

SE EMPLEARAN COMO MINIMO PARA:

- ILUMINACION: LINEA 1mm² ,PROTECCION 2mm²
- ILUMINACION EXTERIOR: LINEA 2mm² PROTECCION 2mm²
- TOMA DE CORRIENTE SIMPLE: LINEA 1mm² ,PROTECCION 2mm²
- TOMA DE CORRIENTE CONEXIONADO EN SALTO: LINEA 2.5mm² ,PROTECCION 2.5mm²

A.N.E.P — P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA
AREA DE OBRAS

LAMINA EL 01 TIPOS 1 DE 5

OBRA: ESCUELA 35 - BUCEO
MONTEVIDEO

DESCRIPCION	FECHA	ESCALA
PB – POTENCIA Y DATOS	07/2018	1/100

ARCHIVO	e35 electricatotal print.dwg
COORD. PLANTA FISICA ARQ. M. VAZQUEZ	COORD. OBRAS COORDINADOR
TÉCNICO TEC. JORGE SILVERA	DIBUJANTE DIBUJANTE