

ANEP

P.A.E.P.U.

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA

OBRA:

ESCUELA.: No.35 BARRIO BUCEO  
DEPTO. : MONTEVIDEOFECHA  
AGO/2018

ANEXO

HOJA

DE

LUMINARIA:


LUZ EMERG.

UBICACION:

SEGÚN PLANTA Y CUADRO ADJUNTO

CANTIDAD TOTAL:

8



AREA O LOCAL	CANTIDAD
LOCAL ESCOLAR	07
LOCAL ANEXO	01
	08

DESCRIPCION:	LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO AUTONOMA NO PERMANENTE ATOMLUX 2028, O CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA, Y HOMOLOGADA POR BOMBEROS
CUERPO:	POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE, IRROMPIBLE. DIFUSOR POLIESTIRENO TRANSLUCIDO
EQUIPO:	CARGADOR INTERNO AUTORREGULADO CON PROTECCIÓN POR SOBRECARGA Y FIN DE AUTONOMÍA
BATERÍA:	RECAMBIABLE 6 V - 4.2 Ah PLOMO-ACIDO DE ELECTROLITO ABSORBIDO LIBRE DE MANTENIMIENTO
AUTONOMÍA:	ENTRE 18 Y 27 HORAS CON BATERÍA PLENAMENTE CARGADA
SUMINISTRO:	TENSIÓN 220 VCA - 50 Hz / 60 Hz
DIMENSIONES:	LARGO = 370 mm ANCHO = 83 mm ALTO =88 mm
FUENTE LUMINOSA:	30 LEDs BLANCOS DE ALTO BRILLO NO RECAMBIABLES
ADVERTENCIA!!!	EN CASO DE DISCREPANCIA CON LO OFERTADO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, APORTAR TODA LA INFORMACIÓN EXIGIBLE (INCLUYENDO EVENTUALES ENSAYOS) PARA DETERMINAR CALIDAD DE MATERIALES, RENDIMIENTO ENERGÉTICO, Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS QUE AVALEN SU EQUIVALENCIA LA DECISION FUNDADA DEL DIRECTOR DE OBRA SERÁ INAPELABLE. TODO MATERIAL NO APROBADO, DEBERÁ SER SUSTITUIDO A COSTO DEL CONTRATISTA, EN UN PLAZO QUE SE DETERMINARÁ
PR US S/I	
JS 27-08-2018	