

ANEP Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya PLANTA FISICA		PAEPU OBRA: ESCUELA: No.35 BARRIO BUCEO DEPTO. : MONTEVIDEO	
FECHA AGO/2018		ANEXO	HOJA
DE		CANTIDAD TOTAL	
DETALLE: EXTRACTOR P/BAÑO		UBICACION: BAÑOS LOCAL ESCOLAR S/PLANOS	
		3	



DESCRIPCION:	EXTRACTOR HELICOIDAL P/CRISTAL TIPO S&P MODELO DECOR 100C O CALIDAD IGUAL O SUPERIOR		
CUERPO:	CARCASA PLASTICO ABS, PERSIANA INCORPORADA		
HELICE:	PLASTICO ABS		
MOTOR:	MONOFASICO 230V, CLASE II 8W CON PROTECTOR TÉRMICO PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS HASTA 40°		
OPERACIÓN:	27dB (max. a 1.5m) / 95 m3/h (caudal máximo)		
DIMENSIONES (mm):	DIAMETRO = 99		
	LARGO = 158	ANCHO = 158	PROFUNDIDAD = 109
GARANTIA:	IGUAL PLAZO DE GARANTIA QUE EL FIJADO PARA EL RESTO DE LAS INSTALACIONES		
ADVERTENCIA!!!	EN CASO DE DISCREPANCIA CON LO OFERTADO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, APORTAR		
	TODA LA INFORMACIÓN EXIGIBLE (INCLUYENDO EVENTUALES ENSAYOS) PARA DETERMINAR CALIDAD DE		
	MATERIALES, RENDIMIENTO ENERGÉTICO, Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS QUE AVALEN SU EQUIVALENCIA		
	LA DECISION FUNDADA DEL DIRECTOR DE OBRA SERÁ INAPELABLE. TODO MATERIAL NO APROBADO,		
	DEBERÁ SER SUSTITUIDO A COSTO DEL CONTRATISTA, EN UN PLAZO QUE SE DETERMINARÁ		
17/20m2(h=3m)			
PR 2241 UI S/I			
JS 28-08-2018			