

ANEPProyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA**PAEPU**

OBRA:

ESCUELA: No.35 BARRIO BUCEO
DEPTO. : MONTEVIDEOFECHA
AGO/2018

ANEXO

HOJA

DE

LUMINARIA:

PROY.TIPO.PH100W

UBICACION:

AZOTEA LOCAL ESCOLAR (PRETILES)

CANTIDAD TOTAL:

6



AREA O LOCAL	CANTIDAD

DESCRIPCION:	PROYECTOR DE USO EXTERIOR/INTERIOR TIPO PHILIPS BVP161 LED90/NW 100W WB GOLD		
	O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A JUICIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA		
CUERPO:	ALUMINIO FUNDIDO IP65		
PESO:	2.0 KG		
PROTECCIÓN:	IP 65 IK 07		
ANGULO APERTURA:	160° X 60°		
FUENTE LUMINOSA:	LED 100W		
TENSION ENTRADA:	220–240V / 50 – 60 Hz		
TEMP. DE COLOR:	BLANCO NEUTRO (GOLDEN) 4000°K		
RENDIMIENTO:	9000 Lm 90lm/W		
VIDA UTIL:	30.000 HORAS		
FACTOR POTENCIA:	0.9		
DIMENSIONES:	ANCHO = 315mm ALTURA = 233mm PROFUNDIDAD = 41mm		
ADVERTENCIA!!!	EN CASO DE DISCREPANCIA CON LO OFERTADO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, APORTAR		
	TODA LA INFORMACIÓN EXIGIBLE (INCLUYENDO EVENTUALES ENSAYOS) PARA DETERMINAR CALIDAD DE		
	MATERIALES, RENDIMIENTO ENERGÉTICO, Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS QUE AVALEN SU EQUIVALENCIA		
	LA DECISION FUNDADA DEL DIRECTOR DE OBRA SERÁ INAPELABLE. TODO MATERIAL NO APROBADO,		
	DEBERÁ SER SUSTITUIDO A COSTO DEL CONTRATISTA, EN UN PLAZO QUE SE DETERMINARÁ		
	h max. 12m		
	PR US UI S/I		
	JS 28–08–2018		