

**ANEP**Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA**PAEPU**

OBRA:

ESCUELA: No.35 BARRIO BUCEO  
DEPTO. : MONTEVIDEOFECHA  
AGO/2018

ANEXO

HOJA

DE

LUMINARIA:

LI\_3-TIPO.UMBERTA

UBICACIÓN:

SEGÚN CUADRO ADJUNTO

CANTIDAD TOTAL:

4



AREA O LOCAL	CANTIDAD
LOCAL ESCOLAR	
ACCESOS (FRENTE Y PATIO)	2
LOCAL ANEXO	
FACHADA PRINCIPAL	2
TOTAL	4

DESCRIPCION: PLAFON REDONDO PARA LED 2X13.5E27 TIPO UMBERTA DE FUMAGALLI

O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA

MODALIDAD: APLIQUE DE CENTRO O BRAZO

CUERPO: RESINA A PRUEBA DE GOLPES, OXIDACIÓN, CORROSIÓN Y RAYOS UV IP66 COLOR BLANCO

DIFUSOR: POLIMETACRILATO (PMMA) ESTABILIZADO ANTI-UV

EQUIPO ELECTRICO: DOS PORTALÁMPARAS E27 CONTACTOS PLATEADOS,

DIMENSIONES: DIAMETRO = 350mm ALTURA = 94mm

LAMPARAS: LED E27 13.5W BLANCO NEUTRO 4000K TIPO PHILIPS O CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR

VIDA ÚTIL: MÍNIMO 15.000HS

**ADVERTENCIA!!!** EN CASO DE INCONSISTENCIA CON LO OFERTADO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, APORTAR TODA LA INFORMACIÓN EXIGIBLE (INCLUYENDO EVENTUALES ENSAYOS) PARA DETERMINAR CALIDAD DE MATERIALES, RENDIMIENTO ENERGÉTICO, Y DEMÁS CUALIDADES QUE AVALEN LA EQUIVALENCIA DE CALIDAD. LA DECISION FUNDADA DEL DIRECTOR DE OBRA SERÁ INAPELABLE. TODO MATERIAL NO APROBADO, DEBERÁ SER SUSTITUIDO A COSTO DEL CONTRATISTA, EN UN PLAZO QUE SE DETERMINARÁ

PR US S/I

JS 27-08-2018