

PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N°124
DEPTO.: TACUAREMBO
BARRIO: ETCHEVERRY

FECHA: JULIO DE 2019

LUMINARIA:

LA-14

CANTIDAD TOTAL:

17



| UBICACIÓN ÁREA O LOCAL | CANTIDAD |
|------------------------|----------|
| AULA 1/9 | 9 |
| DIRECCIÓN | 2 |
| SECRETARIA | 1 |
| COMEDOR | 3 |
| COCINA | 1 |
| SSHH CAP. DIFERENTES | 1 |

DESCRIPCION: LUMINARIA AUTÓNOMA PARA INTERIORES, NO PERMANENTE MARCA WATTON MG-6680L, SIMILAR O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA

NORMA: CE - ISO 9001/2018

CUERPO: PROTECCIÓN CLASE II, CON PANTALLA TRANSLÚCIDA DE POLIESTIRENO

NORMA: HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS, DEPARTAMENTO 1, SECCIÓN TÉCNICA, IT-07

EQUIPO: CARGADOR INTERNO AUTORREGULADO CON PROTECCIÓN POR SOBRECARGA Y FIN DE AUTONOMÍA

BATERÍA: RECARGABLE NIQUEL CADMIO 4 VOLT / 3A, LIBRE DE MANTENIMIENTO

AUTONOMÍA: MÍNIMA 7 HORAS

SUMINISTRO: TENSIÓN 230/240 VCA - 50 Hz / 60 Hz

DIMENSIONES: LARGO = 295 mm - ANCHO = 82 mm - ALTO = 31 mm

FUENTE DE LUZ: 80 LEDs. BLANCOS DE ALTO BRILLO

ADVERTENCIA!!! SI LA MARCA O MODELO DE LUMINARIA Y/O LÁMPARA DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA Y PREVIO AL SUMINISTRO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.