

PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N°304 COLONIA DE VACACIONES
BALNEARIO : PARQUE DEL PLATA
DPTO.: CANELONES

FECHA: OCTUBRE DE 2019

LUMINARIA:

LT-01

CANTIDAD TOTAL:

34



UBICACIÓN ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
DIRECCIÓN	4
CABAÑAS DOCENTES	8
CABAÑA SOL Y LUNA	1
CABAÑAS ALUMNOS	18
CAMPANA EXTRACCIÓN COCINA	2
CASETA PRESURIZADO	1

DESCRIPCION:	MAREA DE LUMENAC, MERE DE LUCCIOLA, O INDIKO DE PHILIPS, PARA UNA LÁMPARA DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA
CUERPO:	POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE V2 INYECTADO, CIERRE CON BURLETE DE POLIURETANO, PRENSACABLE ESTANCO PG13.5 Y TAPONES DE FABRICA PARA EL CIERRE HERMÉTICO
REFLECTOR:	EN CHAPA GALVANIZADA Y PREPINTADA POLIESTER BLANCO
DIFUSOR:	POLICARBONATO INYECTADO, ESTABLE A LOS RAYOS UV, PRISMATICO INTERNO CON SUPERFICIE EXTERIOR LISA.
ZOCALOS:	EN POLICARBONATO, CON SISTEMA GIRATORIO DE SEGURIDAD ANTICAÍDA DE LAMPARA
FIJACIÓN:	SE FIJARÁN USANDO LAS GRAPAS DE FÁBRICA, PROHIBIENDOSE PERFORAR O ALTERAR LAS CARCASAS. SOLAMENTE SE INGRESARÁ CON PRENSACABLES POR LAS PERFORACIONES CRAQUELADAS DE FÁBRICA
DIMENSIONES:	LARGO= 1270mm ANCHO= 95mm ALTURA= 94mm
LAMPARA:	TUBO TIPO PHILIPS MASTERLED DE 1200mm/14.5w/COLOR 840/4000K, OSRAM O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA CON DIFUSOR OPALINO QUE IMPIDA LA VISUALIZACIÓN DIRECTA DE LOS EMISORES LED
OBSOLESCENCIA:	MINIMA 40.000 hs
ADVERTENCIA!!!	SI LA MARCA O MODELO DE LUMINARIA Y/O LÁMPARA DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO, PREVIO AL SUMINISTRO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. LA ELECCIÓN DE LOS MATERIALES PRESENTADOS QUEDARÁ SUJETO A LA DESICIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.