

# PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N°304 COLONIA DE VACACIONES  
BALNEARIO : PARQUE DEL PLATA  
DPTO.: CANELONES

FECHA: OCTUBRE DE 2019

LUMINARIA:

**LE-08**

CANTIDAD TOTAL: **7**



UBICACIÓN ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
ESPACIOS EXTERIORES	7



DESCRIPCION:	TIPO BRICK DE LUMENAC O CALIDAD SUPERIOR PARA DOS LÁMPARAS E27
MODALIDAD:	APLIQUE RECTANGULAR MONTADO EN PLETINA METÁLICA PRECONFORMADA A COLUMNA
CUERPO:	EN INYECCIÓN DE POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE V2. PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, CLASE II, PROTECCIÓN IP66
DIFUSOR:	EN INYECCIÓN DE POLICARBONATO ESTABILIZADO PARA RAYOS UV, ESMERILADO – PRISMÁTICO INTERNAMENTE CON SUPERFICIE EXTERIOR LISA.
DIMENSIONES:	ANCHO= 290 mm ALTURA= 270mm PROF. = 179mm
LAMPARA:	LED E27 13.5W BLANCO CALIDO 2800W
VIDA ÚTIL:	MÍNIMO DE 15.000 hs.
ADVERTENCIA!!!	SI LA MARCA O MODELO DE LUMINARIA Y/O LÁMPARA DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA Y PREVIO AL SUMINISTRO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.