

**ANEP**Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA**PAEPU**OBRA: ESCUELA: N°304 COLONIA DE VACACIONES  
BALNEARIO : PARQUE DEL PLATA  
DPTO.: CANELONES


FECHA: OCTUBRE DE 2019

CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE  
PARA PUESTOS DE TRABAJO**PT**

CANTIDAD TOTAL:

**5**

ÁREA O LOCAL	SUB-TOTALES
DIRECCIÓN	2
MANTENIMIENTO	3



DESCRIPCION:	CAJA EXTERIOR PVC RÍGIDO CONATEL PARA 12 MÓDULOS O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR (A JUICIO DE LA DIRECCION DE OBRA)
EQUIPAMIENTO:	1 UN MÓDULO BIPOLAR AVE CONATEL CORTE BIPOLAR 3 MÓDULOS DE TOMA LINEA MODULAR POLARIZADOS AVE CONATEL 3 MÓDULOS DE TOMA LINEA MODULAR POLARIZADOS AVE CONATEL
COLOCACIÓN:	MONTAJE ADOSADO, LA CAÑERÍA DEBE LLEGAR A LA CAJA CON BUJE METÁLICO
FIJACIÓN:	SOBRE MUROS MEDIANTE TORNILLOS Y CUATRO TACOS FISCHER N°8
UBICACIÓN:	LA UBICACIÓN FINAL SE REPLANTEARÁ EN OBRA
ADVERTENCIA!!!	EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE EL PRODUCTO INDICADO Y EL ELEMENTO A SUMINISTRAR ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA E INFORMACIÓN TÉCNICA PARA SU ANÁLISIS SERÁ MOTIVO DE RECHAZO EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO.