

# PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N°304 COLONIA DE VACACIONES  
BALNEARIO : PARQUE DEL PLATA  
DPTO.: CANELONES

FECHA: OCTUBRE DE 2019

LUMINARIA:

**LI-01**

CANTIDAD TOTAL:

**17**



UBICACIÓN ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
DIRECCIÓN	4
VIVIENDA CASERO	5
SSHH ENFERMERÍA	1
SSHH VESTUARIO	1
SSHH CABAÑAS DOCENTES	6



DESCRIPCION: LUCIA DE FUMAGALLI O CALIDAD SUPERIOR PARA UNA LÁMPARA E27

MODALIDAD: APLIQUE CIRCULAR PARA CAJAS DE CENTROS O DE BRAZOS

CUERPO: COLOR BLANCO EN RESINA A PRUEBA DE GOLPES, RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y CORROSIÓN,  
PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, CLASE II, PROTECCIÓN IP66

DIFUSOR: POLIMETACRILATO (PMMA) ESTABILIZADO ANTI-UV

DIMENSIONES: DIAMETRO = 300mm.

PESO = 1.0 Kg.

LAMPARA: LED E27 13.5W BLANCO CALIDO 2800W, VIDA ÚTIL SEGÚN FABRICANTE, MÍNIMO 15.000hs.

ADVERTENCIA!!! SI LA MARCA O MODELO DE LUMINARIA Y/O LÁMPARA DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA Y PREVIO AL SUMINISTRO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.