

PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N°304 COLONIA DE VACACIONES
BALNEARIO : PARQUE DEL PLATA
DPTO.: CANELONES

FECHA: OCTUBRE DE 2019

LUMINARIA:

LI-14

CANTIDAD TOTAL:

17



UBICACIÓN ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
SSH CANCHAS	4
TALLER MANTENIMIENTO	4
COMEDOR	3
COCINA	2
DIRECCIÓN	1
SSH CABAÑAS	2
DEPOSITO 1	1

DESCRIPCION: LUMINARIA AUTÓNOMA PARA INTERIORES, NO PERMANENTE MARCA WATTON MG-6680L, SIMILAR O DE CALIDAD
IGUAL O SUPERIOR A JUICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA

NORMA: CE - ISO 9001/2018

CUERPO: PROTECCIÓN CLASE II, CON PANTALLA TRANSLÚCIDA DE POLIESTIRENO

NORMA: HOMOLOGADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS, DEPARTAMENTO 1, SECCIÓN TÉCNICA, IT-07

EQUIPO: CARGADOR INTERNO AUTORREGULADO CON PROTECCIÓN POR SOBRECARGA Y FIN DE AUTONOMÍA

BATERÍA: RECARGABLE NIQUEL CADMIO 4 VOLT / 3A, LIBRE DE MANTENIMIENTO

AUTONOMÍA: MÍNIMA 7 HORAS

SUMINISTRO: TENSIÓN 230/240 VCA - 50 Hz / 60 Hz

DIMENSIONES: LARGO = 295 mm - ANCHO = 82 mm - ALTO = 31 mm

FUENTE DE LUZ: 80 LEDs. BLANCOS DE ALTO BRILLO

ADVERTENCIA!!! SI LA MARCA O MODELO DE LUMINARIA Y/O LÁMPARA DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA Y PREVIO AL SUMINISTRO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA, PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.