

REFERENCIAS.–

REF.	GRAFICO	SIMBOLIZA
		INTERRUPTOR HORARIO 1 VIA X CUARZO CETERA SEMANAL 1 CONTACTO CONMUTADO 16A RESERVA DE MARCHA 200Hs
		CONTACTOR OMNIPOLAR TIPO C4 CON RELE TERMICO ADECUADO
TM N		TERMOMAGNETICA N Amp. EN CAJA ESTANCA
MANL. AUTO.		CONMUTADOR ROTATIVO DOS POSICIONES (MANUAL, AUTOMÁTICO)
MANL. "OFF" AUTO.		CONMUTADOR ROTATIVO TRES POSICIONES (MANUAL, AUTOMÁTICO Y DESCONECTADO)
N		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE N AMP.
N/M		INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE N AMP. $I_\Delta \leq M$ mA
		TABLERO DIRECTAMENTE ATERRADO A JABALINA DEL SISTEMA
Nº		TEMPORIZADOR (RETARDO) REGULACIÓN Nº SEGUNDOS

- CAJA DE CENTRO (CC)
- CAJA DE BRAZO (CB)
- UNIPOLAR (U)
- BIPOLAR (B)
- 2 SECCIONES (2S)
- COMBINACION (C – comb)
- TRIPOLAR (TR)
- PULSADOR I/O (P10)
- MANDO A DISTANCIA (MD)
- TOMA EN CAJA (TOM)
- TOMA EN CAJA (TOM)
- FOTOCELULA (FC)
- TOMA COMUN (T)
- TOMA CON LLAVE (TL)
- TOMA DE PISO (TP)
- TOMA SHUCKO (TS)
- TOMA TRIFASICO (TT)
- PULSADOR (P)
- CENTRO C/TAPA CIEGA (CTC)
- CAJA DE ROSETA (R)
- CAJA 1 CC (1)
- CAJA 2 CC (2)
- TABLERO (TAB)
- REGISTRO (CR)
- CENTRALIZACION (CT)
- MEDIDORES (EQUIPO) (M)
- CAJA CGP (CGP)
- CAMARA 20X20 (20)
- CAMARA 40X40 (40)
- TOMA DE TIERRA (JABALINA) EN CAMARA DE 40x40
- CAMARA 60X60 (60)
- ENERGIA SALE SUBIENDO (SS)
- ENERGIA SALE BAJANDO (SB)
- ENERGIA LLEGA SUBIENDO (LS)
- ENERGIA LLEGA BAJANDO (LB)
- CAMPANA 220V (220)
- TIMBRE DE CALLE (BV)
- TOMA TELEFONICA (TEL)
- ANTEL — ENLACE AEREO ANTEL (ETEL)
- BOMBA DE AGUA (BAR – BAB)
- FLOTADOR (FL)
- CALEFON (CCC)
- CONVECTOR (CON)
- VENTILADOR DE TECHO (VT)
- CONTROL VENTILADOR (CVT)
- ARTEF. 1X20 (1X20)
- ARTEF. 2X20 (2X20)
- ARTEF. 1X40 (1X40)
- ARTEF. 2X40 (2X40)
- ARTEF. 3X40 (3X40)
- EMERGENCIA — ARTEF. 2X40 (2X40E)
- ARTEF. EMERGENCIA (AE)
- ARTEF. CUARZO (AC)
- BRAZO DE MERCURIO (BM)
- INDICE DE ALIMENTADOR (F)
- SOPORTE O COLUM. DE H.A (CH)
- SOP. O COLUM. DE MADERA (CM)
- SOP. O COLUM. DE HIERRO (CF)
- EXTRACTOR (EE)
- SENSOR (SA)
- FA — FUENTE ALARMA (FA)
- TECLADO ALARMA (TA)
- SIRENA ALARMA (INT. O EXT.) (SIA)
- EMERGENCIA — LUZ DE CENTRO (CCE)
- EMERGENCIA — LUZ DE BRAZO (CBE)
- CONTACTOR (CTT)
- CAJA DE CONEXION (CONEX)
- LUZ DICROICA (LD)

TIPO DE LUMINARIA (3X4) LE–1/2
NOMBRE DE LOCAL(3X6) LOCAL

SISTEMA DE PARARRAYOS A INSTALAR (140)

EL INSTALADOR ELECTRICO DEBE CONSULTAR:

–PLANOS DE PLANTA
–ESQUEMA UNIFILAR
–MEMORIA GENERAL
–MEMORIA PARTICULAR
–PLANILLADO DE LUMINARIAS
–PLANILLADO DE DETALLES

0–

NOTA: LOS DIAMETROS DE CAÑERIA INDICADOS, CORRESPONDEN A CAÑO DE PVC RIGIDO.
EN CASO DE UTILIZAR CAÑO CORRUGADO, PRESENTARÁN DIAMETRO INTERIOR EQUIVALENTE.

REVISIONES			
fecha	rubro	técnico	firma

PROYECTO MECAEP

A.N.E.P. B.I.R.F.

OBRA: INSTALACION ELECTRICA ESCUELA 139 MANGA

archivo: ESQUEMA UNIFILAR — escala XX — IE6 hoja: