

ESQUEMA GENERAL DE TABLEROS  
S/ESC.

VEREDA LOCAL



## REFERENCIAS

	TABLEROS CENTRALIZACION
	TOMA DE ATERRAMIENTOS
	40x60x40
	60x60x60
	BANDEJA
	DUCTO
	CAJA DE CONEXONADO
	COLUMNA DE HORMANON



**LAS REPRESENTACIONES SON ESQUEMÁTICAS**  
**EL INSTALADOR GRÁFICA DEBE CONSULTAR**  
**PLANOS DE PLANTA - ESQUEMA LINEAL -**  
**MEMORIA PLANTILLO - PLANILLO DE DETALLES -**  
**PLANILLO DE LUMINARIAS**

**IMPORTANTE:** Es la responsabilidad del cliente de planear, instalar y terminar a su gusto la planta y planillas de proyecto correctas. No se aceptará que se entregue a terceros las planillas y terminos a terceros de fabrica.

**NOTA: TODAS LAS TUBERIAS Y PASTILLAS DE REPLANTACIÓN SE ENTREGAN EN FORMA DE COMPAÑIA DE OBRA**

Todo conductor **MULTIPOLAR** (sección media + tierra\*) dentro de cañerías metálicas, isolate termica metálica, debe estar protegido, **QUEBIR** EN LA FORMA DE UN ANILLO.

No se podrá tener un conductor **TERMINADO** (TERMINAL) de forma independiente, en ningún caso, sino que todos estos deben por integral de las tuberías, las conexiones del cable y empalmes de la tubería.

Todo conductor que se instale directamente enterrado: **DEBE SER DEL TIPO XLPE, sin excavaciones**

A0 841x1189