

CARTELERIA A REALIZAR

- CARTELERIA A REALIZAR PARA EXPLICAR FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION.
- MATERIAL VINILO SOBRE SINTRA 3 mm. DE ESPESOR.
- MODO DE COLOCACION, PARED Y ABERTURA: CON CINTA DOBLE FAZ Y SILICONA NEUTRA.
- LOS CARTELES SON PARTE DE LA OBRA, POR LO TANTO DEBEN COLOCARSE ANTES DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA.

1



CANTIDAD : 1

CARTEL 1 - GAS
TAMAÑO 14x20 cm

UBICACION: EN LLAVES DE CORTE FUERA DE FUEGOS LOCAL COCINA.

2



CANTIDAD : 2

CARTEL 2 - GAS
TAMAÑO 14x20 cm

UBICACIONES:
1. EN LLAVES DE CORTE GENERAL DE GAS.
2. EN LOCAL GARRAFAS.

3



CANTIDAD : 2

CARTEL 3 - GAS
TAMAÑO 21x15 cm

UBICACIONES:
- EN VENTILACION PERMANENTE INFERIOR - COCINA.
- EN VENTILACION PERMANENTE SUPERIOR - COCINA.

4



CANTIDAD : 1

CARTEL 4 - GAS
TAMAÑO 29x41 cm

UBICACION:
SOBRE PARED ELEVACION.

5

DETALLE DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA:

SISTEMA DE 3 GARRAFAS EN USO Y 3 EN RESERVA.


SE DEBE COLOCAR TODAS LAS GARRAFAS LLENAS A LA MISMA VEZ.

EL GAS EN LOS RECIPIENTES SE TERMINARA AL MISMO. SE RECOMIENDA TENER LLENAS LAS GARRAFAS EN ESPERA.



PROHIBIDO ACOSTAR O INCLINAR GARRAFAS

ESTA ACCION ES MUY PELIGROSA, ADEMAS DE ROMPER Y TAPAR COMPONENTES DEL SISTEMA.



REFERENCIAS

- A VALVULA REGULADORA PRESION
- B LLAVE CORTE A CONSUMO
- C LLAVE CORTE TOMAS GARRAFAS
- D VALVULA ALTA PRESION

PASOS A SEGUIR

- 1- CERRAR LLAVES DE CORTE **C**
- 2- DESCONECTAR VALVULA DE ALTA PRESION **D**
- 3- RETIRAR ENVASE VACIO Y COLOCAR UNO NUEVO.
- 4- COLOCAR VALVULA DE ALTA PRESION **D** Y ABRIR LLAVE CORTE **C**

CANTIDAD : 1

CARTEL 5 - GAS
TAMAÑO 29x41 cm

FONDO Y COLOR COMO IMAGEN

UBICACION:
DENTRO DE NICHOS GAS.

A.N.E.P

P.A.E.P.U

OBRA		ESCUELA N° 5		LAMINA
		LOCALIDAD: 25 DE MAYO – DEPARTAMENTO: FLORIDA		
DESCRIPCION		FECHA	ESCALA	G.06
INST. GAS – CARTELERIA		JULIO 2021	S/ESCALA	
COORD. PLANTA FISICA		COORD. OBRAS		
ARQ. M. VAZQUEZ		-		
TÉCNICO		ASESOR		
ARQ. ANDRES ZORRILLA DE SAN MARTIN		TEC. SAN. HORACIO FIRPO		